

Legenda 2.PP	
číslo	místnost
021	PROSTOR STROJOVNY + ROZVODY VZ
022	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ
023	DOJEZD HYDRAULICKÉ PLOŠINY
024	SCHODIŠTĚ DO 1.PP A IP
025	SCHODIŠTĚ DO 3.PP, 4.PP A IP
026	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
027	DOJEZD OSOBNÍHO VÝTAHU
028	INSTALAČNÍ ŠACHTA

M33 (VZT3)–výměna čerpadla
D34 (VZT1)–výměna čerpadla
D33 (VZT2)–zrušeno
M39 (VZT4)–zrušeno

nová požární klapka
se signalizací

S1
výměna svítidla v
místnosti rozvaděče
D2
rozvaděč MaR

Požárně
utěsnit


R02
rozvaděč SILNO

Stávající žlab MARS
–opravit, nové závěsy

Trasa do I.P.
(souběžně s potrubím CHL)

LEGENDA MaR (BMS)

- PC PRACOVNÍSTĚ (VIZUALIZACE BMS)
- ROZVADĚČ MaR – PODCENTRÁLA BMS
- NÁPOJNÝ BOD MaR (BMS) – KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ, KRABICE
- POŽÁRNÍ Klapka
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – NOVÁ
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – STÁVAJÍCÍ
- ODBOČKA Z KABELOVÉ TRASY
- STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ/PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ

Vypracoval:	Ing. Tomáš Lasek	HAP:	Ing.	<div>PROJEKTANT ČÁSTI PD</div> <div><div>ELMA - MaR, s.r.o. Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany tel.: 543 423 011, fax: 543 423 016 info@elma-mar.cz, www.elma-mar.cz</div></div>	
Kreslil:	Ing. Tomáš Lasek	Zodp. projektant:	Ing. L. Mezulánik		
Kontroloval:	Ing. L. Mezulánik				
Obec:	Brno-Město	Místo:	ČNB Brno, Rooseveltova 20	Formát:	A3
Investor:	Česká národní banka, Sekce správní, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450			Datum:	12/2022
Název stavby:	<div>Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno</div> <div>D.1.4.5 Měření a regulace D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika</div>			Stupeň:	DPS
				Číslo zakázky:	2153/22P
				Revize:	0
Část:				Měřítko:	číslo v.
PŮDORYS 2.PP-STROJOVNA VZT				1:100	1002