

Legenda 4.PP	
číslo	místnost
041	TREZOR
042	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ DO 3.PP A 1P
043	KONTROLNÍ CHODBA
044	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
045	INSTALAČNÍ ŠACHTA

nové PK napojeny kabelem
CYKY-J 5x1,5 na stávající PK v 4.PP

nový požární ventil
se signalizací

nová požární klapka
se signalizací

průvrt pro kabel CYKY-J 5x1,5
k nové PK v 3.PP

zrušená PK


nový požární ventil
se signalizací

stávající požární klapka
(napájení+signalizace)

nový požární ventil
se signalizací

LEGENDA MaR (BMS)

- PC PRACOVIŠTĚ (VIZUALIZACE BMS)
- ROZVADĚČ MaR – PODCENTRÁLA BMS
- NÁPOJNÝ BOD MaR (BMS) – KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ, KRABICE
- POŽÁRNÍ Klapka
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – NOVÁ
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – STÁVAJÍCÍ
- ODBOČKA Z KABELOVÉ TRASY
- STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ/PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ

Vypracoval:	Ing. Tomáš Lasek	HAP:	Ing.	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Kreslil:	Ing. Tomáš Lasek	Zodp. projektant:	Ing. L. Mezulánik	<div> ELMA - MaR, s.r.o. Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany tel.: 543 423 011, fax: 543 423 016 info@elma-mar.cz, www.elma-mar.cz</div>	
Kontroloval:	Ing. L. Mezulánik				
Obec:	Brno-Město	Místo:	ČNB Brno, Rooseveltova 20		
Investor:	Česká národní banka, Sekce správní, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450				
<div>Název stavby: Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno D.1.4.5 Měření a regulace D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika</div> <div>Část: PŮDORYS 4.PP</div>				Formát:	A3
				Datum:	12/2022
				Stupeň:	DPS
				Číslo zakázky:	2153/22P
				Revize:	0
				Měřítko:	číslo v.
				1:100	1004