

POHLED P312

POHLED P301

POHLED P302

POHLED P303

POHLED P308

POHLED P309

[illegible][illegible]

Legenda 3.NP	
číslo	název
301	CHODBA - VERTIKÁLNÍ PROPOJENÍ
302	ATRIUM
303	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
304	CHODBA
305	SÚŠARNA PÁDLA PRO BYTY
306	INSPEKČNÍ (POKOJ)
307	REŠEŠNÍ
308	WC - SPRCHA
309	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA/SERVER
310	OSOBNÍ VÝTAH ÚT 500V.7
311	VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE BYTŮ
BYT 1	
312	HALA
313	PRÁCOVNA
314	LOUŽNICE
315	OBYVACÍ (POKOJ)
316	KUCHYŇE
317	KOUPELNA
318	WC
319	LOUŽNICE
320	INSTALAČNÍ ŠACHTA






 REGULAČNÍ

- | | |
|--|--------------------------|
| | REGULAČNÍ |
| | PŘÍVODNÍ |
| | REVIZNÍ OTVOR |
| | TLUMIČ HLUKU |
| | ROZVODY S DÉLKOU POTRUBÍ |
| | ROZVODY S 500+ VÝKONU |
| | PŘECHODY SE ZACHOVÁNÍM |
| | PŘECHODY SE ZACHOVÁNÍM |

1.001 číslo pozice vzt. zařízení


- LEGENDA VZT POTRUB**
- | | |
|---|---|
|  | VZT POTRUBŮ - PŘÍVOD VZT STAVAJÍCÍ ROZVODY VZT |
|  | VZT POTRUBŮ - ČOVOD VZT STAVAJÍCÍ ROZVODY VZT |
|  | VZT POTRUBŮ - PŘÍVOD VZT NOVÉ ROZVODY VZT |
|  | VZT POTRUBŮ - ČOVOD VZT NOVÉ ROZVODY VZT |
|  | VZT POTRUBŮ PŘÍVOD - ČOVOD VZDUCHU vč. ekologické likvidace |

LEGENDA VZT IZOLACI

- | | |
|---|--|
|  | TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE - STÁVACÍ
izolační deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polem,
stříbrní objemová hmotnost 80kg/m ³ |
|  | TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE - NOVÁ
izolační deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polem,
stříbrní objemová hmotnost 80kg/m ³ |
|  | POŽÁRNÍ IZOLACE - STÁVACÍ
odnosní minimálně 45 minut
izolační deska z kamenné vlny s Al polem,
stříbrní objemová hmotnost 80kg/m ³ |
|  | POŽÁRNÍ IZOLACE - NOVÁ
odnosní minimálně 45 minut
izolační deska z kamenné vlny s Al polem,
stříbrní objemová hmotnost 80kg/m ³ |
|  | POŽÁRNÍ TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE
podlaží ze železobetonové konstrukce |

POZNÁMKY VZT:

- [illegible]

REVIZE					
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS	
			ZOOPOVEĎNÝ PROJEKTANT ING. MARTIN MARŠEK		VYPRACOVAL ING. MARTIN MARŠEK
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČNB, Rooseveltova č.p.41902 u Sukova č.p.5703 Brno			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: 		
INVESTOR: Obětní národní banka, Seckova apartmá, Na Příkopě 364/26, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450					
AKCE: Časné VZT v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno			FORMAT: 18 x A4 DATUM: 12 / 2022		
STAV. OBJEKT: ČNB pobočka Brno Rooseveltova č.p.419 a Sukova č.p.576			STUPEŇ PD: DSP ČÍS. ZAKÁZKY: P22034MM		
ČÁST PD: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ ČÁST PD: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO KOPIE:		
OBSAH VÝKRESU:			MĚŘITKO: 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2.08		
PŮDORYS 3.NP					