

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 2. ledna 2024
Č. j.: 2024/017161/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dochlazení budovy ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

Prosíme o sdělení teplotního spádu studené vody na chlazení. “

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k předmětnému dotazu uvádí, že teplotní spád je 9/15 °C nebo 8/14 °C, což je např. uvedeno v příloze č. 1 návrhu smlouvy – „Projektová dokumentace“ (dále též jen „PD“), v části „D.1.4.2 CHL“, konkrétně v technické zprávě s názvem „DOCHLAZENÍ DVZ UTCHL techzprava DP11 E2P4 20220912“, viz cit.:

„Chladicí médium je upravená voda s tepelným spádem

- ***8/14 °C, $\Delta t = 6\text{ K}$ u stoupacího potrubí 57.2 (Vzhledem k rozlehlosti rozvodu byl zvolen s ohledem na bezpečnost vyšší teplotní spád, než vyrábí zdroj chladu).***
- ***9/15 °C, $\Delta t = 6\text{ K}$ u stoupacího potrubí CH3 a CH4“.***

Dále jsou teplotní spády uvedeny u každého FCU v PD, v části „D.1.4.2 CHL\ souhrnné výkresy CHL\2. Schéma stoupacích potrubí“ ve výkresech SCHÉMA FANCOILOVÝCH JEDNOTEK, např. v dokumentu nazvaném „DOCHLAZENÍ DVZ UTCHL stoupací potrubí 57A 57B 57C 57D 57E 20220912“.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky