

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
001	TĚLOCVIČNA	47,70	3,30
002	PŘEDSÍŇ / TREZORU	21,58	3,30
003	TREZOR SEJFOVÝCH SCHRÁNEK	35,48	2,80
004	STROJOVNA VZT	13,41	3,70
	PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA	5,04	2,00
005	SKLAD	13,81	3,35
006	SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ	9,31	3,15
007	NEOBSAZENO		
008	KORIDOR	15,49	
009	SKLAD	12,10	
010	SKARTACE BANKOVEK	29,63	3,30
011	SKLAD	7,81	
012	DMYCHADLO POTRUBÍ POŠTY	1,36	3,30
013	DENNÍ TREZOR	41,85	3,50
014	CHODBA	34,46	3,30
015	CHODBA	27,24	3,30
016	SKLAD	11,25	2,80
017	NEOBSAZENO		
018	NEOBSAZENO		
019	CHODBA	14,53	3,80
020	STROJOVNA VZT	7,00	8,97
	STROJOVNA VZT	8,67	5,62
021	CHODBA	4,52	3,80
022	ÚKLID	1,31	2,70
023	CHODBA	26,95	2,70
024	UPS PRO VÉLÍN	7,60	2,47
025	NÁHRADNÍ ZDROJ EL. ENERGIE	20,79	2,47
026	ROZVODNA	17,75	
	UPS	3,32	3,40
027	DÍLNA ÚDRŽBY	14,35	3,40
028	SKLAD	17,81	3,40
029	STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍK	36,04	3,40

Č. M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
030	STROJOVNA HYDRAUL. VÝTAHU	5,53	2,50
031	DOJEZD VÝTAHU	2,30	2,10
032	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,83	3,00
033	ŠATNA	18,94	3,60
034	NEOBSAZENO		
035	VESTIBUL	10,78	3,00
036	CHODBA	12,49	3,60
037	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,33	2,50
038	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,33	2,50
039	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,33	2,50
040	PŘEVLÉKACÍ KABINA	1,33	2,50
041	PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY - ŽENY	2,36	2,50
042	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	3,13	2,50
043	WC ŽENY	5,10	2,50
044	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	3,49	2,50
045	WC MUŽI	3,40	2,50
046	SPRCHA	2,04	2,50
047	PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY - MUŽI	2,34	2,50
048	SPRCHA	2,04	2,50
071	TĚLOCVIČNA	5,46	9,58
072	NEOBSAZENO		
081	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	3,63	4,02
	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	2,98	4,02
082	SCHODIŠTĚ DO BANKOVNÍ HALY	12,08	3,00
	SCHODIŠTĚ DO BANKOVNÍ HALY	3,38	3,00
083	SCHODIŠTĚ	8,44	4,69
	SCHODIŠTĚ	5,77	3,50
084	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	3,61	4,02
	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	8,95	2,70
092	PROVOZNÍ VÝTAH 1 000 kg	4,08	28,15
093	PROVOZNÍ VÝTAH 1 500 kg	3,74	23,34

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU PRAVDĚPODOBNĚ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, NELZE VŠAK VYLOUČIT VÝSKYTY KAMENNÝCH PRVKŮ, Č. SMÍŠENÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY/STĚNY, ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ PRO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ, VIZ P.09
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMINA
- VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY, POSOUZÍ GEOLOG, ZDA JE NEBO NENÍ VHODNÝ PRO POUŽITÍ NA ZÁSYP A PRO JAKÝ ÚČEL SMÍ BÝT POUŽITA, PŘÍPOKLAD JE, ŽE 50% STÁVAJÍCÍHO VÝKOPKU SE ZPĚTNĚ POUŽIJE A 50% BUDE NOVÁ ZEMINA
  PLOCHA VÝKOPU – I. ETAPA CCA 90 M2 (+11 M3 OBJEM ANGL. DVORKŮ)
  – II. ETAPA CCA 90 M2
- OBLAST VÝKOPU I.ETAPA, 1,35–1,68 M OD BUDOVY ČNB.
- OBLAST VÝKOPU II.ETAPA, 1,35–1,68 M OD BUDOVY ČNB.

POZNÁMKY VE VÝKRESU:

- P.01 – V RÁMCI PROVEDENÍ HYDROIZOLACE BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍCH ZDIVOVÝCH (MOŽNÝ VÝSKYT KAMENNÝCH PRVKŮ) ANGLICKÝCH DVORKŮ. DEMONTOVÁNO BUDE V OBVODU 1NP I OCEL. ZÁBRADLÍ VÝŠKY CCA 1,1m. OBRUBNÍKY (PRAVDĚPODOBNĚ ŽULOVÉ) VÝŠKY CCA 0,3 m A OCEL. ROŠT. PŘI DEMONTÁŽI DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, ABY NEBYLY POŠKOZENY STÁVAJÍCÍ PŘEDÁ PROVEDENÍ NOVÉ KONSTRUKCE. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝPLNĚ APOD. PO DEMONTÁŽI ANGLICKÝCH DVORKŮ DUDE A ZAPRAVENÍ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ DN 150 BUDE ZRUŠENO A ODPADNÍ POTRUBÍ V OBVODOVÉ STĚNĚ ZASLEPENO. (I. ETAPA)
- P.02 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKENNÍCH OTVORŮ S NÁSLEDNÝM ZAZDĚNÍM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH DO ORIGINÁLNÍ LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA TAK, ABY VZNIKL POVRCH V JEDNÉ ÚROVNI. ZDIVO ZOSTANE V INTERIÉRU NEOMÍTNUTÉ. (I. ETAPA)
- P.06 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SOKLU V. 160 MM. USCHOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, CCA 40,2 M
- P.07 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH SOKLŮ V. 100 MM. ODVOZ, CCA 68,9 M
- P.08 - ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY DO V. 0,5 M NAD PODLAHOU PRO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ, CCA 53,7 M2
- P.09 - ODŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČKY/STĚNY PŘED OBVODOVOU STĚNOU DO V. 0,5 M NAD PODLAHOU, CCA 6,0 M2
- P.10 - DEMONTÁŽ ODVODNĚNÍ ANGL. DVORKŮ Z HT POTRUBÍ DN75, DÉLKY CCA 5,5 M, VČ. ZASLEPENÍ V PODLAZE
- P.11 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH SEDADEL NA OCEL. GHELNÍCH KOTVENÝCH DO STĚNY KOJE, CELKEM 4x SEDADLO. NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ. HLOUBKA VRTÁNÍ INJEKTÁŽE V MÍSTNOSTECH 037-040 BUDE URČENA S OHLEDEM NA VNITŘNÍ PROSTOR
- P.12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU V. 150 MM. ODŠTĚPÁNÍ A ZPĚTNÁ KONTAŽ, CCA 1,35 M
- P.13 - DEMONTÁŽ OCHRANNÝ STĚNY NAD KER. SOKLEM, DŘEVĚNÁ, V. 100 MM. ODVOZ, CCA 23 M
- P.14 - OBNAŽENÍ ELEKTRO ROZVADĚČE A ZJIŠTĚNÍ VEDENÍ KABELÁŽE (ZDA NEVEDE DO PODLAHY)
- P.15 - VYDECH VZT V PARAPETU, PONECHÁNÍ BEZ DEMONTÁŽE, MOŽNOST VRTÁNÍ POD MŘÍŽ, PŘED VRTÁNÍM OVĚŘENÍ NA STAVBĚ, ZDA NEVEDE POTRUBÍ DOLŮ DO PODLAHY. ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ!
- P.16 - RADIÁTOR V PARAPETU, PONECHÁNÍ BEZ DEMONTÁŽE, MOŽNOST VRTÁNÍ POD NÍM, PŘED VRTÁNÍM OVĚŘENÍ NA STAVBĚ, ZDA NEVEDE POTRUBÍ DOLŮ DO PODLAHY. ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ!
- P.17 - V MÍSTNOSTI 001 (POSLUCHÁNA) BUDOU POSUNUTY A ZAKRYTY POSLUCHAČ STŘÍLE A NÁŘAČÍ. BUDE ROZEBRÁN KOBEREC (ČTVEREC/OVÉ DÍLCE 909x500 MM), KTERÉ BUDOU USCHOVÁNY V JINÉ MÍSTNOSTI A PO PROVEDENÍ INJEKTÁŽE BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY

POZNÁMKY:

- **ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ (ODSKANÍ OMÍTEK) A PROVEDENÍ NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD! SOUČÁSTÍ JE POUZE ODSKANÍ ČÁSTÍ OMÍTEK NUTNÝCH PRO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ, VIZ P.09.**
- **JE NUTNÉ VYTVOŘIT STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY ZTI (I ODVODOVÝCH STĚN, PŘIBLIŽNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ PODORYS 1PP. STEJNĚ TAK JE POTŘEBA DÁVAT POZOR NA PŘÍVOD KABELŮ K JEDNOTLIVÝM ZÁSUVKÁM, JE NUTNÉ OVĚŘIT POLOHU PŘÍVODŮ.**
- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY (PAŽENÍ) JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROFILU HEB BUDE ŘEŠENO DILENSKOU DOKUMENTACÍ PAŽENÍ MUSÍ BÝT NAVRŽENO NA ZATĚŽENÍ VIZ STATICKÝ VÝPOČET PAŽENÍ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI. PŘI NÁVRHU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH IS BLÍZE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PROVÉST VŠECHNY KONSTRUKCE A ROZMĚRY NA MÍSTĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTIT ZASTOUPENÍ, STAVBY VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY, A TO VČETNĚ JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM SOUČASNĚ BUDE VYTÝČENO STAVENIŠTĚ A PROVEDENA JEHO OCHRANA (NAPŘ. PLOTY, PLACHTY) TAK, ABY PROSTOR STAVBY BYL BEZPEČNĚ ODDĚLEN OD OKOLÍ A NEMOHLI SEM VSTUPOVAT NEPOVOLANÝCH OSOB NA STAVENIŠTĚ BYLO ZAJIŠTĚNO DOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ, VE SMYSLU PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A NORMY. DODAVATEL JE POVINEN CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ IS. KOLEM KTERÝCH BUDE VYKOP PROVÁDĚN RUČNĚ
- PO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH RUČNÍ LINIOVÉ ODKOPÁNÍ V OBLASTI VRTÁNÍ MIKROZÁPOR, KTERÉ ZAJISTÍ ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY VEDENÍ. V PŘÍPADĚ JEJICH KOLIZE S PROVÁDĚNÝMI ZÁPORAMI JE NUTNÉ POSUNOUT VYTÝČENÝ ZÁPOR. V PŘÍPADĚ BLÍZKOSTI VEDENÍ K NAVRHOVANÝM VRTŮM JE VHODNÉ ODSADIT NA DANÉ KABELY PLASTOVÉ CHRÁNIČKY PRO DOVRTÁNÍ MIKROZÁPOR.
- POKUD BY DOŠLO K JEJICH KOLIZI S NAVRHOVANÝMI KONSTRUKCEMI, PROVEDE SE OPATŘENÍ V PODOBĚ JEJICH VYJMĚNÍ NA PROVOZNÍM ZAVĚŠENOU LAVIKU, RESP. MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ PAŽNÉ UPRAVENÍ. OCHRANA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENA OLE VYJMĚNÍM SPIRÁLOU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
- VYTÝČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO GEODETICKÝ NA ZÁKLADĚ KOORDINAČNÍ SITUACE

UPOZORNĚNÍ:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA V PŘÍMOČAŘÍNÁ PODLE LEGISLATIVY PLATNÉ V ČASE JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- PŘED ZAHÁJENÍM JEJÍ REALIZACE JE NUTNÉ PROVĚŘIT ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!
- PŘEDÁVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘED POVOLENÍM VLOŽENÍM DO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY LZE ZAMĚSTNAVAT AŽ PO ODSOUHLASENÍ PŘÍSLUŠNÉHO VŠORNÍ ČLENOVÉ ZASTUPCEM INVESTORA. NĚKTERÉ VEDENÉ ČÁSTI BUDE TŘEBA ODSOUHLASIT S DPP.
- KOMPLETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYPISKY A MATERIÁLU OBSAHUJE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LEGISLATIVOU TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZMĚNIT
- JEDNÁ SE O PROVÁZECÍ DOKUMENTACI, KTERÁ NENAHRAZUJE ZŘ (ZADÁVACÍ/VÝROBNÍ DOKUMENTACI). TA BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. VŠECHNY NEJASNOSTI (UPŘESNĚNÍ PROJEKTANT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY. DODAVATEL GARANTUJE TECHNICKÉ PARAMETRY, VČETNĚ TLOUŠŤOK A SPRÁVNÉ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH A STATICKÝCH POŽADAVKŮ).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavel Pekár ulice Czajkovských 4, 624 00 Brno gsm: [redacted] email: [redacted]	RAZÍTKO, PODPIS
OBJEDNATEL	Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1	
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Slovinská 693/29, 612 00 Brno	
NÁZEV AKCE	**OPRAVA HYDROIZOLACE BUDOVY ČNB ROOSEVELTOVA 18, BRNO**	DATUM 11/2023 STUPEŇ DPS ČÍSLO PARE
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P.Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno	OZN. OBJEKTU / PROJEKT. ČÁST
VYPRACOVAL	[redacted]	SO 01 / D.1.1
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 02