



Váš dopis zn.: sine  
Ze dne: 8. 9. 2022  
Naše č. j.: HSHMP 49178/2022  
Sp. zn.: S-HSHMP 49178/2022/02354  
Vyřizuje: Bc. Nikola Horáková  
Tel.: 233 087 750  
E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz  
V Praze dne: 16. 9. 2022

**CONSILIUM ai, s.r.o.**  
Pohořelec 152/3  
118 00 Praha 1

*IČ: 28886241  
ID schránky: bbhwh5r*

## **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení – sanitární zařízení v 1. PP objektu ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1**

Na základě žádosti společnosti CONSILIUM ai, s.r.o., IČ: 28886241, Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, který zastupuje na základě plné moci Českou národní banku, IČ: 48136450, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, doručené dne 8. 9. 2022 pod č. j. HSHMP 49178/2022, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – sanitární zařízení v 1. PP objektu ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

§ předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení – **sanitární zařízení v 1. PP objektu ČNB, na Příkopě 28, Praha 1**

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. Před započítáním užívání stavby musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v sanitárních zařízeních.

### **Odůvodnění:**

Generálním projektantem je společnost CONSILIUM ai, s.r.o., IČ: 28886241, Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1. Projektová dokumentace byla vypracována v srpnu 2022. HSHMP předloženou projektovou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je zřízení šatny a umývárny (sprcha, umyvadlo) pro obsluhu autoprovozu v 1. PP v centrální části budovy ČNB. Nová technická a technologická zařízení nejsou navrhována. Je navržena úprava stávajícího rozvodu VZT, kanalizace, vodovodu a elektroinstalace. Prostory budou větrány nuceně VZT. V šatně je uvažováno s přívodem vzduchu 200 m<sup>3</sup>/hod a ve sprše s odtahem 200 m<sup>3</sup>/hod. Prostory jsou vytápěny otopnými tělesy. Umělé osvětlení zajišťují LED svítidla.

Podmínka č. 1 byla stanovena přílohou č. 10 tabulky č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, HSHMP s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.

**Mgr. Petra Lisa Křivánková**

vedoucí oddělení hygieny práce I.

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*

Rozdělovník

1. adresát
2. HSHMP – oddělení hygieny práce – pobočka Centrum

Na vědomí

Stavební úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, ID schránky: b4eb2my