

V Praze 19. listopadu 2024
Č. j.: 2024/130395/CNB/420

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vybudování doplňkové expozice Návštěvnického Centra ČNB v Praze“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„V souladu s bodem 15 zadávací dokumentace si dovoluujeme požádat o vysvětlení následující nejasnosti, týkající se osvětlení v části 'Předtrezoří'“

Při obhlídce místa jsme zjistili, že v SDK podhledu jsou v současnosti zapuštěná svítidla. Ve výkrese 'půdorys osvětlení 2. suterén' současná svítidla zakreslení nejsou. V technické zprávě v bodě 5.6. je konstatováno, že v 'Předtrezoří' budou dvě stávající kulatá servisní světla v prostoru nových sloupů nahrazena novými. Použijí se světla typu S2..., sloužící pro potřeby úklidu! Dle knihy svítidel jsou reflektory S2 ale svítidla Lištová.

Prosíme tedy o objasnění

- a) jaká byla představa instalace lištových reflektorů do otvorů po zapuštěných svítidlech?*
- b) ostatní zapuštěná svítidla zůstanou na místě (také jako úklidová?)?*
- c) pokud mají být ostatní odstraněna, má být oprava otvorů v SDK stropu finančně zahrnuta rovněž v položce 'vybudování kabelových tras'? (viz TZ bod 7)*
- d) zůstanou-li původní svítidla v podhledu, byla zkoordinována s umístěním sloupů?*
- e) proč je v TZ v 'Předtrezoří' zmínka o 2 svítidlech typu S2, ale v půdorysu osvětlení jsou zakreslena 4 svítidla typu S2 ?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

K částem dotazu uvedeným pod body a)–c) zadavatel uvádí následující:

V projektové dokumentaci, resp. v rámci volně připojené přílohy č. 2 návrhu smlouvy – „Podklady pro provedení díla (projektová dokumentace)“, jež je v souladu s bodem 14 ZD poskytována dodavatelům na jejich žádost, je ve vztahu k sálu 2S101 uveden požadavek na zajištění osvětlení v prostoru Rašínovy pracovny formou lištových svítidel s tím, že původní osvětlení má zůstat osazeno a funkční. Lišty pro nové osvětlení by měly být osazeny v prostoru mezi aktuálními svítidly.

Ve vztahu k prostoru předtrezoří 2S802 je rovněž uveden požadavek na zajištění osvětlení prostoru formou lištových svítidel s tím, že stávající svítidla jsou přisazena, zhotovitel provede

jejich demontáž a zapravení SDK kolem vývodu. Dodavatel proto toto zahrne do položky „Vybudování kabelových tras (detail v technické zprávě) +výroba a montáž nosné konzole pod instalační krabici“, vymezené v části „Montážní, stavební práce, demontáž“ záložky „ELEKTRO“ v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka.

Ve vztahu k části dotazu uvedenému pod bodem d) zadavatel uvádí, že v prostoru předtrezoří, v místě plánovaných nových sloupů se nachází dvě přisazená kruhová svítidla. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky má být provedena deinstalace tohoto původního osvětlení a jeho nahrazení osvětlením z lišty (viz kniha svítidel a specifikace uvedená v částech dokumentace týkajících se osvětlení).

Ve vztahu k části dotazu uvedenému pod bodem e) zadavatel uvádí, že z dotazu není zřejmé, na kterou technickou zprávu a část dokumentace se dotaz odkazuje. V projektové dokumentaci je obsažen dokument T01 – Technická zpráva, týkající se technické části, a dále je zde obsažen dokument 4_01_NC_ČNB Praha_Rašín_technická zpráva_v3, týkající se části expoziční. Z těchto technických zpráv vyplývá, že v tomto prostoru předtrezoří se počítá celkem se 4 lištovými svítidly S2 tak, jak jsou zakreslená. Dvě svítidla budou využita pro expoziční nasvícení sloupů (viz technická zpráva expoziční části, oddíl 6 Osvětlení) a další dvě uvedená svítidla budou v tomto prostoru umístěna jako náhrada za deinstalovaná původní kruhová svítidla a budou sloužit pouze k úklidovým účelům a servisním účelům (viz T01 – Technická zpráva, oddíl 5.6 Nový stav Osvětlení). V soupisu prací určeném pro ocenění prací dodavatelem (příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka) je proto v rámci záložky „SVĚTLA“ vykázána položka pro 4 ks těchto svítidel.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky