

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 17. března 2025
Č. j.: 2025/031691/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výměna akumulátorů UPS4-5 v ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 160 ks s 12V akumulátorů. Do jakého řádku v cenové tabulce, příloha č. 2 ZD se tato cena baterií promítne? Do řádku č. 2? V popisu řádků (bod 1 - 5) není cena baterií uvedena.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že cena nových akumulátorů má být součástí položky č. 2 – „Odborná montáž nových akumulátorů“ – Cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 ZD.

Dle vysvětlivek k položce č. 2: „Cena zahrnuje veškeré náklady (montáž, doprava, příprava pracoviště, úprava stojanů, případný nový spojovací materiál, el. zapojení, napojení na stávající systém CellWatch, úklid a předání protokolu) zhotovitele na 1 ks akumulátoru.“

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky