



LEGENDA

OHRANIČENÍ OBLASTI GARÁŽE

KABELOVÁ TRASA V NOVÉM KABELOVÉM ŽLABU

KABELOVÁ TRASA VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ŽLABU

WALLBOX - ZNAČKA

KABELOVÁ PRŮCHODKA - ZNAČKA

Sít' TN-S: 3NPE, AC 50Hz, 230V/400V

Veškeré práce musí být prováděny dle platných závazných i doporučených ČSN, EN a platných vyhlášek a nariadení vlády. Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle ZK č.250/2021Sb a NV č.194/2022Sb.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem na straně NN dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3. Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

Poznámka:
Základní charakteristiky napěťové soustavy určeny dle ČSN 33 2000-1 ed.2.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem navrhnout dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3.
Kabely a vodiče uloženy do kabelových tras dle ČSN 33 2000-6-62 ed.2.
Uzemnění a pospojování navrženo dle ČSN 33 2000-6-54 ed.3.
Zkratové proudy v trifázových síťových soustavách vypočteny dle ČSN EN 60909 ed.2.
Rozváděče a prostory kolem rozváděčů navrženy dle ČSN 33 2000-7-729.
Připojení wallboxů bude provedeno dle ČSN EN 61851-23.
Výkonové rozváděče budou provedeny dle ČSN EN IEC 61439-2 ed.3.
Provedení křepí IP elektrických přístrojů a zařízení navrženo dle ČSN EN 60 529.
Pro obvodový a funkční při požáru budou použity kabely CHKE-V, nebo CXKK-V.
Pro silové obvody bez požárního funkce při požáru budou použity kabely CHKE-V, nebo CXKK-V.
Kabely s funkcí při požáru budou uloženy v trasech se zachováním funkce integrity P60.
Kabely bez požárního funkce při požáru budou uloženy ve společných trasech tvrdými šabí.

| | | | |
|--|--|--|--|
| INVESTOR ČNB Česká NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 864/28, 115 03, Praha 1 | | PROJEKT VYTVOŘIL atc Sádkovačská 140/116, Husinec, 320 01, Praha 15 e-mail: info@atc-energo.cz | |
| NÁZEV ARCE ČNB - REALIZACE NABÍJECÍCH STANIC V GARÁŽI V 1.SUTERÉNU | | | |
| INVESTOR ČNB, Na Příkopě 28, Senovážné náměstí 30, Praha 1 | | PAGE C. | |
| MÍSTO STAVBY ČNB - Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03, Praha 1 | | | |
| OBJEKT STAVBY SO 01 - Hlavní budova - 1. suterén, podzemní garáž | | | |
| PROJEKT VYTVOŘIL UPRAVIL MARTIN SCHEJBAL - ATC ENERGO A.S. | | ZAKÁZKA Č: 26ZAD00XX 16X44 | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE DPS | | PROFES D.1.4. Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika | |
| DATUM 06/2025 | | OBSEH Půdorys 1S - silové a datové trasy | |
| MĚŘITVO 1:100 | | ČÍSLO VÝKRESU VK-01 | |