

Č. j.: 2025/084865/CNB/420

**Vysvětlení č. 1 a změna č. 1 poptávky České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodávka a instalace wallboxů pro nabíjení elektromobilů v garáži ústředí ČNB“**

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy dodavatele, které jsou uvedeny níže včetně odpovědí zadavatele, a současně v návaznosti na tyto dotazy zadavatel mění tuto poptávku následovně:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den.

*Rádi bychom vznesli dotaz z jakého důvodu je pro dobíjecí stanice projektován přívodní kabel CYKY 5x16? Pro dobíjecí stanice o výkonu 22 kW se standardně používá vodič CYKY 5x6, který je plně dostačující a zároveň levnější na dodání i práci/manipulaci.*

*Děkujeme.“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že při přípravě dokumentace poptávky došlo k písarské chybě a potvrzuje, že všechny silové přívody pro wallboxy mají být provedeny přívodním kabelem CYKY-J 5x6.

**Z tohoto důvodu zadavatel přistoupil ke změně poptávky spočívající v úpravě cenové tabulky (příloha č. 2 poptávky) a projektové dokumentace (příloha č. 2 návrhu smlouvy).**

Dotaz č. 2:

*„V zadávací dokumentaci (Příloha č. 2 – TD-03 Technická specifikace wallboxu, protokol Modbus TCP\_PDFa) uvádíte maximální rozměry wallboxu 290 x 420 x 140 mm. Je akceptovatelný wallbox s rozměry 317 x 529 x 153 mm (š x v x h)? Dále pak u wallboxu požadujete vyvedení kabelu ze spodní části. Je akceptovatelné provedení viz. foto?“*



*Je možno nabídnout jako náhradu za Loxene náš řídicí systém SmartEV box, který stejně jako Loxone umožňuje dynamické řízení výkonu stanic a navíc obsahuje OCPP server a back end systém pro správu a monitoring stanic provozovatelem?“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že dodané wallboxy musí po technické stránce splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v poplávce a není možné akceptovat tazatelem navrhované řešení. Nabízené řešení s většími rozměry a odlišným provedením kabeláže nelze akceptovat z důvodu prostorových omezení v místě instalace, které by mohly negativně ovlivnit parkování a pohyb osob.

Současně zadavatel uvádí, že wallboxy musí být schopny komunikace s otevřeným systémem Loxone, který je součástí stávající infrastruktury a jehož správa je plně v kompetenci zadavatele. Nabídka alternativního řídicího systému proto není přípustná.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel nebude upravovat technické požadavky na dodávané wallboxy.

Zadavatel se dále s ohledem na výše uvedené odpovědi na dotazy dodavatelů rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 5. 8. 2025 do 13:00 hodin a lhůtu pro doručení případných dotazů dodavatelů do 29. 7. 2025 do 13:00 hodin.**

Ostatní ustanovení poplávky zůstávají beze změny.

**Aktualizovaná verze poplávky je uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.enb.cz>.**

V Praze 14. července 2025

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Janák  
ředitel odboru technického  
podepsáno elektronicky