

V Praze 17. července 2025
Č. j.: 2025/087530/CNB/420

**Vysvětlení č. 2 poptávky České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Dodávka a instalace wallboxů pro nabíjení elektromobilů v garáži ústředí ČNB“**

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotaz dodavatele, který je uveden níže včetně odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den.

Rádi bychom vznesli dotaz, zda je možné požadovaný chránič RDCA instalovat do rozvaděče, ze kterého bude WB připojen?

Děkujeme.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadovaný chránič musí být instalován přímo ve wallboxu, a to v souladu s požadavky zadavatele specifikovanými v dokumentaci poptávky (zejména v příloze č. 2 návrhu smlouvy – Projektová dokumentace). V rozvaděči RWB-1 je zajištěno pouze jištění AC vývodů a jakékoliv změny či úpravy rozvaděče RWB-1 nejsou součástí předmětu této poptávky a nejsou tudíž povoleny. Každý wallbox musí být vybaven všemi nezbytnými prvky pro ochranu DC složky, aby mohl být připojen k libovolnému AC přívodu, a to nejen k rozvaděči RWB-1, ale v budoucnu i k jiným přívodům.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky