

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze dne 10. března 2015  
Č.j.: 2015/027325/CNB/420

## **Dodatečné informace série č. 2**

**k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky**

**„Dodávka 2 ks multifunkčních elektrických tlakových pánví II“**

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy uchazečů, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

Bude Vámi zajištěna přípojka odpadu pro pánve se systémem zrychlené kondenzace dle technického listu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nezajistí přípojku odpadu.

Dotaz č. 2:

Pokud nebude, je pro Vás přijatelná možnost připojení odpadu taženého pod pánví ke vpusti odpadu s roštem určené pro instalovanou pánev s tažením trubky po podlaze, nebo trubkou vedenou podél soklu k roštu vpusti pro vedle stojící kotel, resp. kruhovou pánev? Souhlasíte v tomto případě s vývodem odpadu ze strany pánve, případně stávajícího soklu a připojením na Vaše odpadní vpusti včetně případné úpravy roštů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 :

Ano, je pro nás přijatelná možnost trubkou vedenou podél soklu k roštu vpusti pro vedle stojící kotel, resp. kruhovou pánev.

Dotaz č. 3:

Pokud budete souhlasit s řešením dle dotazu 2) budete preferovat vedení po podlaze ke vpusti instalované pánve, nebo podle soklu zařízení ke vpusti vedlejšího zařízení tedy kotle, resp. kruhové pánve?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Preferujeme vedení ke vpusti vedlejšího zařízení. Požadujeme vedení min. ve výšce soklu (možnost úklidu) a v materiálu nerez připevněné např. objímkami k soklu. Pro obě pánve bude jedno společné vedení do jedné vpusti. Vodovodní baterii vedle stojícího kotle je možné demontovat a prostup zaslepit. Pro vedle stojící kotel bude sloužit nově dodaná baterie pro pánve. S úpravou roštu souhlasíme. Úprava bude spočívat ve vytvoření dostatečně velkého prostupu tak, aby vytékající chladící voda neohrozila obsluhu a aby se rošt dal snadno vyjmout (možnost úklidu).

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky