

Venkovní kondenzační jednotka

Trasa vedena v podhledu

Jádrové vrty pro potrubí chladiva, komunikační a napájecí kabely
Protipožární ucpávka EI60

Trasa vedena po stěně pod stropem v plastovém žlabu s víkem

Samostatné silové přívody
z 02RA pro napájení jednotek

prostup stávajícími průchodkami

potrubí chladiva vč. izolace a kabelového propojení
vedeno po stěně v plastovém žlabu s víkem

svod kondenzátu DN25 společný pro obě jednotky
vedený ve spádu k průchodce ve stěně

vnitřní podstropní cirkulační jednotka
 $Q_{chmin} = 4,2kW$ při délce potrubí 42m

