

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze dne 29. května 2015  
Č. j.: 2015/057915/CNB/420

## **Změna č. 1 podmínek poptávky**

### **České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky**

#### **„Dodávka a montáž akumulátorů UPS“**

Zadavatel sděluje, že dochází ke změně odst. 1.1 poptávky a čl. 1 odst. 1 smlouvy o dílo, které nově zní:

„Předmětem veřejné zakázky/předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v dodávce, montáži a uvedení do provozu **120 ks 12V akumulátorů s minimální kapacitou 130Ah (maximální hodnota Ah neomezena)**, které budou sloužit k napájení 3 ks paralelně pracujících UPS typu SOCOMEC Masterys Green Power 80kVA. Dodané akumulátory budou konfigurovány do 3 větví po 40 ks (každá z větví se dělí na 20ks+, 20ks-). Akumulátory budou nové, nepoužité a plně funkční.“

Zároveň dochází ke změně článku 7 poptávky, který nově zní:

**„7. Lhůta pro podání nabídek:**

**Do 8. června 2015 do 10:00 hodin.** Později došlé nabídky nebudou akceptovány.“

Dále dochází ke změně článku 9.8 poptávky, který nově zní:

„9.8 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději do **4. června 2015 do 12:00 hodin**. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.“

Upravená verze přílohy č. 1 poptávky – návrh smlouvy je uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese [https://ezak.cnb.cz/contract\\_display\\_265.html](https://ezak.cnb.cz/contract_display_265.html) v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka  
ředitel odboru technického  
podepsáno elektronicky