



SVÍTIDLA

- A LED svítidlo 20W, 1350lm, 4000K rozměr 300x300x10mm, přisazené + rámeček v=10mm 12V, driver 230/12V osazen v krabici, rovnoměrný rozptyl světla po celé ploše
- B LED svítidlo 50W, 3400lm, 4000K rozměr 600x600x10mm, přisazené + rámeček, v=10mm 12V, driver 230/12V osazen v krabici, rovnoměrný rozptyl světla po celé ploše.

Vnější vlivy v objektu normální AB5.
 Vnější vlivy stanoveny podle ČSN 33 2000-3
 ČSN 33 2000-5-51 ed 3

Rozvody se provedou kabely CYKY 3x1,5. Kabely se uloží do lišt osazených na stropě. Napájecí drivery pro svítidla se uloží do krabic společně s kabelem CYKY 3x1,5. Odbočení ke svítidlům a osazení driverů 100x45x30mm pro svítidla "A" se provede v krabicích 167x167x 78mm. Odbočení ke svítidlům a osazení driverů 155x50x30mm pro svítidla "B" se provede v krabicích 260x210x116mm. Připojení svítidel bude kabely dodávanými se svítidly uloženými do lišty 20x20mm. Při křížení se stávajícími rozvody se nosná lišta přeruší. Stávající vypínače se vymění (barva bílá).

DR - napájecí driver 230/12V dodávaný se svítidlem pro svítidla 30W = 100x50x30mm, pro svítidla 50W = 155x50x30mm
 KR - krabice plastová s průchodkami, svorkovnicí S-66, (167x167+78mm)
 KR1 - krabice plastová s průchodkami, svorkovnicí S-96, (260x210+116mm)

POZOR!!!
 Připojení jednotlivých zařízení musí být provedeno podle dodaného typu a přípojovacích podmínek uvedených v návodu dodaného se zařízením.

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby. Dokumentace je navržena dle dostupných možných informací. Při stavebních pracích mohou být skutečnosti, které mohou ovlivnit rozsah předpokládaných prací.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1

PROVOZNI NAPĚTÍ, 3NPE, AC, 400V, 50Hz
 SÍŤ TN-S DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1

PROFESE	ELEKTROINSTALACE	Pavel PRÁŠIL projekty elektroinstalace IČO: 13207229 tel: 732 875 086 e-mail: pavel.prasil@email.cz 500 03 Hradec Králové, Jižní 870
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Pavel Prášil	
VYPRACOVAL	Pavel Prášil	
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. arch. Jiří Zídka	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT adresa	ATELIÉR ZÍDKA architektonická kancelář, spol. s r.o. Jižní ul. 870, Hradec Králové 500 03 tel.:495406739, 495408920, E-mail: zidka@atelierzidka.cz	ATELIÉR ZÍDKA ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, SPOL. S R.O.
OBJEDNATEL PD	ČNB Na Přikopě 28, 115 03 Praha1	
název akce	VÝMĚNA OSVĚTLENÍ TREZORU V POBOČCE ČNB V HRADCI KRÁLOVÉ	číslo zakázky 1492/040
název výkresu	PŮDORYS	stupeň PD DPS
		datum ŘÍJEN 2014
		měřítko 1:50
		číslo výkresu EL. 02