

V Praze 9. června 2015
Č.j.: 2015/061684/CNB/420

OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDEK A VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ

Zadavatel tímto oznamuje vyřazení nabídek a vyloučení uchazečů z poptávky „**Dodávka a montáž akumulátorů UPS**“.

Uchazeč, který byl vyloučen:

Uchazeč	IČO
UNISMINI - služby, spol. s r.o. Bělčická 2922/22 141 00 Praha 4	62418742

Odůvodnění:

V nabídce uchazeče nebyl doložen vybíjecí výkon zařízení. Při kontrole na webových stránkách výrobce nabízeného zařízení byly zjištěny výrazně nižší hodnoty vybíjecího výkonu, než které byly požadovány v technických podmínkách veřejné zakázky.

Uchazeč nesplnil technické podmínky - požadavky zadavatele, uvedené v návrhu smlouvy, a proto byla nabídka z poptávky vyřazena a uchazeč vyloučen.

Uchazeč, který byl vyloučen:

Uchazeč	IČO
ELTECO - UPS, s.r.o. Televizní 2616 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	48393649

Odůvodnění:

Uchazečem nabízené zařízení nespĺňuje požadovaný délkový rozměr max. 350 mm. Baterie o délkovém rozměru 485 mm nelze instalovat do stávajících stojanů.

Uchazeč nesplnil technické podmínky - požadavky zadavatele, uvedené v návrhu smlouvy, a proto byla nabídka z poptávky vyřazena a uchazeč vyloučen.

Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky