

V Praze dne 15. 10. 2015  
Č.j. 2015/113319/CNB/420

**Dodatečné informace série č. 1 k veřejné zakázce „Obnova chlazení na pobočce ČNB Hradec Králové“.**

Dotaz č. 1:

V bodě 7.4 TKP uvádíte:

„Významnou dodávkou se rozumí dodávka chladících zařízení systému typu VRV/VRF či systémů srovnatelných, o chladícím výkonu 1 stroje min. 20 kW včetně jejich instalace v hodnotě min. 2 mil. Kč bez DPH“.

Požadovaný chladicí výkon se počítá jen z venkovní jednotky. V naší referenční zakázce jsme realizovali dvě Venkovní jednotky po 15 kW. Celkem by to bylo 30 kW, ale jsou to dva samostatné okruhy, v rámci realizace jedné významné dodávky. Prosíme o sdělení, zdali bude tato naše reference VYHOVOVAT.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách výše uvedený technický kvalifikační předpoklad, jelikož odpovídá jeho technickému požadavku, kterým je právě minimální chladicí výkon  $Q_{ch}=20kW$ , vztažený na jednu venkovní chladicí jednotku typu VRV/VRF či systému srovnatelného, tj. systému s jedním okruhem chladiwa.

Z tohoto důvodu zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci a výše uvedený návrh změny by nemohl být ze strany zadavatele akceptován.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky