

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-04 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

OKRUH	NÁZEV OKRUHU	LIST č.
1	Rozváděč R– jednopólové schéma	4.1
2	Schéma slaboproudých rozvodů.....	4.2

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1				
Název akce: ČNB ÚSTÍ NAD LABEM ,KLÁŠTERNÍ 3301/11, ÚSTÍ N.L. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – BYTY-KANCELÁŘE <i>F1.1.4.7 Zařízení silnoprůdové a slaboprůdové elektrotechniky vč.bleskosvodů</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	57/2015
			Datum :	Červen 2015

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ m.4.22+m4.16

L1, L2, L3
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

PŘIDAT DO ROZVADĚČE

F_{Ax} x
LSN-
16A

F_{Ax} x
LSN-
16A

ROZVADĚČ
STÁVAJÍCÍ JISTIČ PRVKY
○○○

N, PE

CYKY-J 3x2,5mm²

TUV 2xV


PROVOZ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : DDPROJENÉM VADNĚ ČÁSTI V SÍTI TN

Změna:

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRÍŽAN Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem Telefon: 472 743 567	Místo: Ústí nad Labem	Investor: ČNB PRAHA		Účel : POS	Zak.číslo: 57/2015	
	ZODP.PROJEKTANT: Ing.Vlastimil Krížan	Akce : ČNB – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – BYTY NA KANCELÁŘE	Číslo : Projekt Elektro	Měřtko: -	Datum: 04/2015	Index: -
VYPRACOVAL: Ing.Vlastimil Krížan		STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R-SCHÉMA ZAPOJENÍ				



Změna:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Místo: Ústí nad Labem		Investor: ČNB PRAHA		Účel : PDS		Zak.číslo: 57/2015	
KRÍŽAN		ZODP.PROJEKTANT:		Akce : ČNB – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – BYTY NA KANCELÁŘE		Měřítko: –		Datum: 04/2015	
Strážky 21		Ing.Vlastimil Krížan		Část : Projekt Elektro		Číslo výkresu:		Index:	
403 40 Ústí nad Labem		VYPRACOVAL:		STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R–SCHEMA ZAPOJENÍ		E–04.2		–	
Telefon: 472 743 567		Ing.Vlastimil Krížan							