

Praha 27. listopadu 2015
Č.j. 2015/131044/CNB/420

**Dodatečné informace k veřejné zakázce „Obnovení zdroje chladu CH1 v ústředí ČNB“
– 1. série**

Zadavatel níže poskytuje odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Podle zadávací dokumentace musí být celkový požadovaný chladicí výkon nových BCHJ minimálně 1.500 kW při parametrech upravené vody 7/12; 35°C. Připouští zadavatel toleranci v celkovém chladicím výkonu vůči zadávací dokumentaci minus 4 kW, tzn., že by uchazeč nabídnul dvě stejné BCHJ, jejichž celkový chladicí výkon by byl dle parametrů certifikace EUROVENT v součtu o 4 kW nižší, tj. celkem 1.496 kW při parametrech upravené vody 7/12; 35°C?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel stanovil celkový minimální chladicí výkon nových blokových chladicích jednotek („BCHJ“) 1500 kW při parametrech upravené vody 7/12;35°C jako nejnižší možný s očekáváním vyšších nabídnutých výkonů.

Na základě shora uvedeného zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci a výše uvedený návrh změny by ze strany zadavatele nemohl být akceptován.

Dotaz č. 2:

Hladina akustického výkonu jedné (1) BCHJ musí být max. $L_w = 91$ dB(A) v případě návrhu čtyř (4) jednotek, 93 dB(A) v případě návrhu třech (3) jednotek a 95 dBa(A) v případě návrhu dvou (2) jednotek nebo nižší.

Připouští zadavatel toleranci v případě návrhu řešení pomocí dvou (2) BCHJ v hladině akustického výkonu $L_w = \text{plus } 1,5$ dB(A)/BCHJ, tzn., že by uchazeč nabídnul řešení dvou (2) stejných BCHJ, kdy by každá z BCHJ měla hladinu akustického výkonu 96,5 dB(A) dle parametrů certifikátu EUROVENT?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách maximální hladinu akustického výkonu jedné BCHJ dle jednotlivých návrhů 2, 3 a 4 jednotek. Hladina akustického výkonu byla ze strany zadavatele stanovena na základě analýzy hlukových poměrů objektu České národní banky. Na základě shora uvedeného zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci a výše uvedený návrh změny by ze strany zadavatele nemohl být akceptován.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky