

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VED. PROJ.	Jiří Dušek	<i>Ing. Petr Macháček</i> <i>elektroprojekce</i> <i>Herčíkova 18, 612 00 BRNO</i> <i>Tel.: 776 658 079</i>	
PROJEKTANT	Ing. Petr Macháček		
VYPRACOVAL	Ing. Petr Macháček		
OBJEDNATEL	Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1		
AKCE Stavební úpravy se změnou užívání z kancelářských místností na expozici – 3.NP ČNB Rooseveltova 18, Brno		DRUH DOKUM.	DZS
		ZAKÁZKA Č.	E24/15
		DATUM	10/15
		FORMÁT	2A4
		MĚŘÍTKO	.
Silnoproudá elektrotechnika Úprava rozvaděče RO 1.4/18		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.4

