

V Praze dne 11. 1. 2016
Č.j. 2016/004383/CNB/420

Dodatečné informace č. 1 k poptávce „Stavební úpravy související se zřízením expozice ve stávajícím objektu ČNB v Brně II“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy uchazečů, které jsou uvedeny níže včetně odpovědí na ně.

Dotaz č. 1:

Chtěla bych Vás požádat o konkrétní specifikaci koberce na akci „Stavební úpravy související...objektu ČNB v Brně“.....jako je výška vlasu, počet vpichů, provedení rubové strany, jestli půjde o smyčkový koberec.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel své požadavky na dodávku koberce specifikoval v příloze č. 3 poptávky – Cenová tabulka – položka č. 8, ze které vyplývá požadavek **na komerční zátěž min. 33 a barvu PANTONE 2736 s tím, že koberec bude plnoplošně přilepen.** Ostatní parametry může uchazeč zvolit dle svého uvážení.

Dotaz č. 2:

2a) Podle PD je polovina stávajícího povrchu podlahy parkety. Nově pokládaný koberec má být plnoplošně přilepen. Bude i na těchto parketách? Dojde tím k jejich znehodnocení.

2b) Podle PD se mají demontovat stávající dřevěné sokly po obvodu místností. Budou se dále zachovávat pro případné budoucí použití v jiných prostorách banky nebo budou zcela zlikvidovány?

2c) Dveře mezi m.č.308-309 se mají vysadit včetně pantů ze zárubně a ta se má po drobném doplnění vzniklých děr ponechat. Má se na ní provést i nový nátěr v celé ploše?

2d) Dle PD se mají stávající omítky po všech demontážích a sekání drážek pro elektro rozvody pouze opravit a následně vymalovat. Vzhledem k tomu, že takovéto lokální opravy nelze provést tak, aby nebyly vidět, doporučoval bych provést kompletní oškrábání starých maleb na stěnách a celoplošně natáhnout novou povrchovou úpravou (štuk nebo stěrka). Následně plánovanou malbu.

Odpověď na dotaz č. 2:

2a) Koberec bude plnoplošně přilepen na parkety s tím, že zadavatel si je vědom jejich následného znehodnocení.

2b) Dřevěné sokly po obvodu místností budou zcela zlikvidovány.

2c) Nový nátěr po celé ploše zárubně se nebude provádět. Nový nátěr bude proveden pouze na doplněných prvcích tak, aby maximálně korespondoval se stávajícím nátěrem zárubní.

2d) Nová celoplošná povrchová úprava nebude prováděna. Oškrábání starých maleb bude provedeno v případě, že je to pro provedení kvalitní malby nezbytné, a to pouze lokálně. S touto možností musí uchazeč při kalkulaci celkové nabídkové ceny počítat.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky