

Písemná zpráva zadavatele

V Praze dne 20. května 2013
Č.j.: 2013-1816-420

ZADAVATEL:	Česká národní banka
Sídlem:	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Virusem
IČO:	48136450

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Obnova UPS na ústředí ČNB“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení, sepsal tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výměna tří stávajících nepřerušitelných zdrojů elektrické energie – UPS (320 kVA) napájených z rozváděče RGS1, tvořících jeden systém záložního napájení, za tři nové UPS. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vypracování realizační projektové dokumentace, zaškolení pracovníků zadavatele, provádění profylaktických prohlídek po dobu záruky a odstraňování mimozáručních vad v záruční době.

Cena dodávky (celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS) sjednaná ve smlouvě činí 2 456 531,- Kč bez DPH.

Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky sjednaná ve smlouvě činí 40 920,- Kč bez DPH. V ceně prohlídky jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s jejím provedením včetně nákladů na dopravu.

Cena mimozáručních oprav sjednaná ve smlouvě bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a hodinové sazby, která činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) 960,- Kč/hod. bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) 1 240,- Kč/hod. bez DPH a ve dnech pracovního volna a ve svátcích 1 670,- Kč/hod. bez DPH. K ceně opravy bude účtováno paušální dopravné, které činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) 3 000,- Kč bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) 5 000,- Kč bez DPH a ve dnech pracovního volna a ve svátcích 8 000,- Kč bez DPH.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma:	PRONIX s.r.o.
Sídlo:	U Kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3
Právní forma uchazeče:	společnost s ručením omezeným
IČO:	48027944

III. Identifikační údaje všech uchazečů včetně jejich celkových nabídkových cen a celkových nákladů (tj. hodnoty kritéria „H“) – v Kč bez DPH:

Uchazeč	Celková nabídková cena	Celkové náklady (hodnota kritéria „H“)
PRONIX s.r.o. U Kněžské louky 28/2145, 130 00 Praha 3 IČO 48027944	2 599 161,-	8 490 874,20
ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 IČO 64948251	2 563 685,-	8 743 716,10
ELTECO – UPS s.r.o. Televizní 2616, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 48393649	3 047 750,-	9 942 308,00
POWERBRIDGE spol. s r.o. Vintrovna 262, 664 41 Popůvky IČO 25547194	2 933 740,-	10 505 218,20
Firstpower a.s. Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9 IČO 28386191	2 960 210,-	10 581 830,50

Poznámka: Celková nabídková cena je součtem celkových pořizovacích nákladů na dodávku, instalaci a provozování UPS, celkových nákladů na profylaktické prohlídky po dobu záruky a ceny mimozáručních oprav. Celkové náklady (hodnota kritéria „H“) je součtem celkové nabídkové ceny a nákladů na energetické ztráty za 9 let.

IV. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, s uvedením odůvodnění vyloučení:

Během posuzování a hodnocení nabídek nebyly vyřazeny žádné nabídky, neboť po vyžádaných doplněních všechny nabídky splnily zákonem a zadavatelem požadované náležitosti pro realizaci veřejné zakázky.

V. Odůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení byla **ekonomická výhodnost nabídky**. Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria:

1. Celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS v Kč bez DPH.
2. Náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH.
3. Celkové náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky v Kč bez DPH.
4. Odstraňování mimozáručních vad v Kč bez DPH.

Nabídky dodavatelů byly hodnoceny podle výsledného kritéria „H“ (s cenou v Kč bez DPH), které vyjadřovalo následující matematický vztah mezi výše uvedenými dílčími kritérii, tedy:

„H“ = Celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS v Kč bez DPH + náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH + celkové náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky v Kč bez DPH + odstraňování mimozáručních vad v Kč bez DPH

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle uvedeného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší hodnotou výsledného kritéria „H“.

Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky