

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 21. září 2016
Č.j.: 2016/110795/CNB/420

Dodatečné informace č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obnova chlazení bezpečnostní technické místnosti v budově ústředí ČNB“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy uchazečů, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele.

Dotaz č. 1:

Jaká je dimenze připojení na potrubí chlazené vody?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Na základě shora uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že napojení vody je přes pancéřovou hadici rozměru 5/4“ s převlečnou maticí M30.

Dotaz č. 2:

Jaká je maximální hloubka nových jednotek?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že maximální možná hloubka nových jednotek je 650 mm.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky