

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 23.5.2016

Č.j. : 12234-24/2016

Vyřizuje : Dr.Nováčková

**Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1**

Věc: závazné stanovisko krajské hygienické stanice

Na základě žádosti zmocněného projektanta, společnosti DES Praha s.r.o., posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený správní úřad podle §77 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, a §4 zák.č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, projektovou dokumentaci „Rekonstrukce bytových prostor v objektu ČNB se změnou užívání na kanceláře, Husova 2727/10, Plzeň“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s předpisy na ochranu veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení „Rekonstrukce bytových prostor v objektu ČNB se změnou užívání na kanceláře, Husova 2727/10, Plzeň“ se souhlasí.

Souhlas se váže na podmínku, že k žádosti o kolaudační souhlas musí být doloženo měření umělého osvětlení pracovišť, které prokáže plnění požadavků ČSN EN 12464-1.


Odůvodnění:

Stavební úpravy jsou navrženy v části budovy se služebními byty, které jsou nově ve 3., 4. a 5 NP řešeny jako kanceláře pro budoucího nájemce – Expozituru protikorupční policie ČR. 1., 2. a 6 NP budou rovněž rekolaudovány na nebytové prostory, zatím však bez využití, bez stavebních úprav.

K dispozičním změnám v dotčených podlažích dochází převážně v prostoru sanitárních zařízení. Vzniklá pracoviště jsou přirozeně větratelná s denním osvětlením. Doplněna je možnost chlazení vnitřního vzduchu. Nucený odvod vzduchu je řešen u sanitárních zařízení. Vytápění a vodovod jsou napojené na stávající rozvody objektu. Světelně technický návrh doložen není, provedení osvětlovací soustavy bude následně řešit uživatel, proto se požaduje doložit plnění požadavků citované normy měřením.

Při splnění uvedené podmínky lze s předloženým návrhem souhlasit.

**Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ
②**


**MUDr.Dagmar Nováčková-odborný rada
vedoucí odd.hygieny práce PM
Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**

Telefax
(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299