

V Praze dne 13. 10. 2016
Č.j. 2016/120091/CNB/420

Dodatečné informace č. 1 k poptávce „Výroba, dodávka a instalace vybavení pro stálou expozici Jiřího Harcuby v Brně“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy uchazečů, které jsou uvedeny níže včetně odpovědí na ně.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění na následující dotaz ohledně uvedené expozice.

Pol. Skleněný panel 1270x500x2400 mm,1 ks. (Tabulka stavebních prací).

Upřesnění pro cenovou nabídku.

Z popisu není jasné, jaké práce mají být oceněny v dodávce Skleněného panelu.

Text v zadání:

Potisk může být součástí výroby kaleného skla – zapékání potisku při kalení ? – potisk není součástí plnění ? – je nutná koordinace mezi dodavatelem a ČNB a třetí osobou dodavatel grafiky.

Do skleněné tabule bude vygravírován text – jaký text ?, hloubka gravírování velikost atd.

Digitální potisk skla viz položka G.03 není obsažena v dodané dokumentaci - upřesnit technologii potištěného skla (druh) vč. kalení skla.

Odpověď na dotaz č. 1:

Polep skleněného panelu fólií - skleněný panel a na něj gravírovaný text dle zadání v poptávce, bude proveden formou vnitřního laserového gravírování skla (bezpečnostní kalené sklo - vykalit až po gravírování). Grafický motiv: zepředu skla - čirá fólie s digitálním potiskem, zezadu skla - polep matovou průsvitnou fólií. Fólie s fotografií bude dodána uměleckou agenturou, tzn. že hotové fólie budou dodány uměleckou agenturou.

Dotaz č. 2:

Zasíláme dotazy/požadavky na upřesnění ke konkrétním bodům:

2a) osvětlení vitrín - bližší specifikace typu světla

2b) výška horního límce zakrývající osvětlení vitríny - může být vyšší?

2c) prachotěsnost/parotěsnost - bližší specifikace, např. max. velikost mezer mezi dvířky, apod.

Odpověď na dotaz č. 2:

2a) specifikace osvětlení vitrín je uvedena ve výkazu výměr jako součást specifikace vitríny:

Vnitřní LED osvětlení vitríny - Atypické stropní zápusťné LED svítidlo, 5x směrovatelný reflektor

LED 2,5W / 2800K / 140lm / 35° / Ra=90+ 360°/45°

Možnost regulace intenzity osvětlení od 20 luxů do 250 luxů.

Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu / v soklu.

Osvětlení vitríny je včetně vypínače a přívodního kabele dlouhého 3m se zástrčkou.

2b) Je-li řeč o konstrukci horního Al-rámu vitríny, je požadována max. výška 35 mm (obvyklý standard - včetně zapuštěných svítidel). Rádi bychom udrželi co nejmenší tloušťku stropu, pokud by mělo dojít k navýšení, pak připouštíme celkovou tloušťku konstrukce stropu vitríny max. do 50 mm.

2c) Prachotěsnost/parotěsnost je požadována z důvodu udržení stabilního vnitřního klimatu ve vitrině. Skleněné tabule (stěny) by měly být vzájemně slepené, mezera mezi dvířky a stěnami (do 4mm) vyplněné transparentním pryžovým těsněním. Nicméně úplná 100% prachotěsnosti/parotěsnosti není požadována.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky