

Sekce správní
odbor obchodní

Praha 24. října 2016
Č.j.:2016/123527/CNB/420

**Dodatečné informace k veřejné zakázce „Poskytování služeb FM pro budovy ČNB“
(1. série)**

Zadavatel níže poskytuje odpověď na dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom se Vás zeptali na upřesnění informací k Vaší zakázce na „Poskytování služeb FM“, a to dokumentace pro pobočku Ostrava. Prosíme o vymezení počtu jednotek v souboru Specifikace PS4 chlazení, konkrétně se jedná o:

- počet vnitřních jednotek u šesti VRV systémů,
- není uveden počet vnitřních jednotek u chlazení AERMEC.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k podanému dotazu sděluje, že:

- systémy VRV mají celkem 47 vnitřních jednotek
- systém chlazení AERMEC má 2 vnitřní jednotky (hlavní + nástěnný FANCOIL).

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky