

Sekce správní
odbor obchodní

Praha 26. října 2016
Č.j.: 2016/124658/CNB/420

**Dodatečné informace k veřejné zakázce „Poskytování služeb FM pro budovy ČNB“
(2. série)**

Zadavatel níže poskytuje odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz č. 2:

V přílohách č. 1 návrhů smluv u jednotlivých částí VZ je uvedeno u deratizace, desinsekce - 1x ročně postřik vnitřních prostor proti hmyzu - cca 25 l koncentrátu (u pobočky ČNB Brno) – máme uvést cenu za 25 litrů koncentrátu, což vlastně je cena samotného přípravku, nebo 25 litrů roztoku vody s přípravkem např. 25 litrů koncentrátu samotného přípravku se zředí s vodou a vznikne 2 500 litrů roztoku s přípravkem? Anebo na 25 litrů roztoku (zředěného přípravku ve vodě) použije 0,25 l koncentrátu přípravku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Uchazeč u této položky uvede modelovou cenu za 25 l postřiku proti hmyzu.

Dotaz č. 3:

U služby deratizace, desinsekce je uvedena v cenových tabulkách cena za výjezd. Je tím myšleno jenom doprava bez přípravku a práce, nebo je to cena doprava + materiál + práce?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Položka „Dopravné“ u činnosti deratizace a desinsekce cena slouží k ocenění jednoho výjezdu pro činnosti, které nejsou prováděny pravidelně, tj. jsou prováděny na výzvu zadavatele. Do předmětné položky tedy uchazeč uvede pouze cenu dopravy (výjezdu).

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že do vyznačených míst v návrzích smluv uchazeč doplní a popíše jednotlivé body čl. 6.4.1. Kritérium „kvalita poskytovaných služeb“. Můžete nám prosím upřesnit konkrétní článek, kam máme jednotlivé body vyznačit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Uchazeč doplní obsah těchto bodů do článku V. odst. 4 jednotlivých návrhů smluv, podle toho, na jakou část veřejné zakázky podává nabídku.

Dotaz č. 5:

Veřejná zakázka se skládá ze 4 samostatných částí. Prosíme o ujištění, že pokud budeme chtít podat nabídky pro všechny části veřejné zakázky, musíme podat čtyři samostatné nabídky se všemi dokumenty? Nebo bude dostačující podat společné dokumenty pouze jednou a poté cenové nabídky s návrhy smluv zvlášť pro každou část, anebo můžeme podat všechny 4 části veřejné zakázky dohromady v jednom souboru (celku)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Podává-li uchazeč nabídku na všechny čtyři části veřejné zakázky, postačí, pokud budou zadavatelem požadované doklady a informace předloženy v jednom souboru (celku). Zadavatel poukazuje na bod 8.2.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky, z něhož vyplývá povinnost uchazeče uvést v nabídce, na kterou část nebo části zakázky podává nabídku.

Dotaz č. 6:

Prosíme o počet vnitřních chladících jednotek, které jsou uvedeny ve specifikaci PS4 pro pobočku Plzeň.

Prosíme o doplnění bližší specifikace VZT filtrů na pobočce Plzeň, o kterých se zmiňujete v příloze č. 3 návrhu smlouvy?

- Spotřební materiál k servisní údržbě:

Filtry:

1000x1000x600 2 ks

600x600x500 10 ks

492x492x360 4 ks

487x287x360 2 ks

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Počet vnitřních chladících jednotek činí 35 kusů. Třída filtrů je G4 a typ filtrů je kapsový.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky