

V Praze 9. listopadu 2016
Č.j.: 2016/128056/CNB/420

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Zadavatel tímto oznamuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče z poptávky „Výměna osvětlení parkingu a dotací v ČNB Hradec Králové“.

Uchazeč, který byl vyloučen:

Uchazeč	IČO
ACP AuComp CZ, s.r.o. Argentinská 286/38 170 00 Praha 7	04309634

Odůvodnění:

Uchazeč v nabídce uvedl svítidla, která nesplňují technickou specifikaci zadavatele v parametru okolní provozní teplota: 0°C až +50°C, když uchazečem nabídnutá svítidla jsou konstruována do běžného prostředí $t_a = 25^\circ\text{C}$.

Uchazeč tak neprokázal splnění technické specifikace stanovené zadavatelem v příloze č.1 poptávky, č.j. 2016/110215/CNB/420, a proto byla nabídka z poptávky komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen.

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Václav Albrecht, LL.M.
ředitel pobočky Hradec Králové
podepsáno elektronicky