

V Praze 9. listopadu 2016  
Č.j.: 2016/128061/CNB/420

## **OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE**

Zadavatel tímto oznamuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče z poptávky „**Výměna osvětlení parkingu a dotací v ČNB Hradec Králové**“.

Uchazeč, který byl vyloučen:

<b>Uchazeč</b>	<b>IČO</b>
<b>Miloslav Tluchoř</b> 503 27 Lhota pod Libčany 44	16204557

### Odůvodnění:

Uchazeč v nabídce uvedl svítidla, která nesplňují technickou specifikaci zadavatele v parametru okolní provozní teplota: 0°C až +50°C, když uchazečem nabídnutá svítidla jsou konstruována do běžného prostředí  $t_a = 25^\circ\text{C}$ .

Uchazeč tak neprokázal splnění technické specifikace stanovené zadavatelem v příloze č.1 poptávky, č.j. 2016/110215/CNB/420, a proto byla nabídka z poptávky komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen.

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky

Ing. Václav Albrecht, LL.M.  
ředitel pobočky Hradec Králové  
podepsáno elektronicky