

**Vysvětlení
poptávky České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky**

„Modernizace kantýny v budově ústředí ČNB“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy uchazeče, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele.

Dotaz č. 1:

Truhlářské výrobky:

poptání dodavatelé a ani já jsme nenašli v zadávací dokumentaci následující výrobky:

2.1	Mycí stůl	Mycí stůl s nerez dřezem, provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor uzavřen uzamykatelnými dvířky, stojánková baterie, kování mechanismus KLIK - KLAK (např. TIP-ON BLUMOTION od fy Blum)
2.2	Stůl pracovní	Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor pro umístění podstolových spotřebičů
2.3	Stůl pracovní	Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor pro umístění podstolových spotřebičů
2.4	Stůl pracovní	Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor uzavřen uzamykatelnými dvířky, atyp
2.5	Police	Nabídková police v provedení lamino, tl. a barva dle projektové dokumentace

Chybí tam, nebo jsem si dokumentaci špatně stáhnul?

A ještě jedna připomínka dodavatele:

Z technického hlediska bychom vynechali pozici 2.4, protože tato skříňka již zasahuje do dvířek chlazené vitríny. A navíc tyto pozice byly uvedeny v tabulce a tak jsme je nacenili. To spíše pozici 1.22 Regál pro koše na ovoce pro tu chyběli jakékoli podklady ani jsme si nedovedli představit co se tím myslí a tato pozice je naprosto odhadnutá.

Elektro:

Podle vyjádření dodavatelů je nacenění, které mi poslali, pouze orientační, protože podle nich bude potřeba zpracovat alespoň jednoduchou DPS na elektro, z podkladů není patrné, v jakém stavu je současný rozvaděč, ze kterého bude probíhat napojení, jaká bude nutná výměna, zda je do něho možné doplnění pro technologii včetně jištění a jiné. Myslíte, že byste byla schopná jim dát info, kdybych Vám poslal konkrétní dotazy nebo bylo by možné se podívat na místo?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje následující:

ad) Truhlářské výrobky

Pro položky 2.1 – 2.5, uvedené v příloze č. 2 ZD – Cenové tabulce - list „Truhlářské práce“, není v příloze č. 1 návrhu smlouvy – Projektové dokumentaci zpracována výkresová dokumentace. Jejich přesná specifikace bude řešena v rámci zpracování a odsouhlasování dílenské dokumentace pro truhlářské výrobky – viz Příloha č.1 ZD – Návrh smlouvy - Čl.1 odst. 2 písm. b).

Položka „2.4 Stůl pracovní“ uvedená v příloze č. 2 ZD – Cenové tabulce - list „Truhlářské práce“ – o jejím zadání do výroby bude rozhodnuto v rámci zpracování a odsouhlasování dílenské dokumentace pro truhlářské výrobky ve vazbě na konkrétní typ dodané chladicí vitríny. V případě kolize s přístupem do vitríny nebude výroba a dodávka pracovního stolu realizována.

Položka „1.22 Regál pro koše na ovoce“ uvedená v příloze č. 2 ZD – Cenové tabulce - list „Truhlářské práce“ – upřesňujeme, že se jedná o desku vysokou 1,9 m, šířky 0,4 m a délky 1,1 m s třemi (3) policemi o tloušťce 36 mm, šířce 0,4 m a délce 1,1 m.

ad) Elektro

Součástí díla je vypracování prováděcí projektové dokumentace profese silnoproud, osvětlení a slaboproud (dále jen „DPS elektro“) - viz Příloha č.1 ZD – Návrh smlouvy - Čl.1 odst. 2 písm. a). V příloze připojujeme schéma ROZVADEC 1RKantyna.pdf. Příkon rozvaděče je dostatečný pro veškeré instalované technologie.

Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 4.1.2017, jak bylo uvedeno v zadávacích podmínkách.

Příloha: ROZVADEC 1RKantyna

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky