



Váš dopis č. j.:  
Ze dne: 6.12.2016  
Naše č. j.: HSHMP 59863/2016  
Sp. zn.: HSHMP 59863/2016/10432  
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzl  
Tel.: 296336792  
E-mail: jiri.hanzl@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 6.12.2016

DES Praha, s.r.o.  
Terronská 880/58  
160 00 Praha 6

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci „Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu ČNB, objekt SO 02 – Plodinová burza a Hybšmanova přístavba, Senovážné náměstí 866, Praha 1 – Nové Město“**

Na základě žádosti společnosti DES Praha, s.r.o., Terronská 58, Praha 6 (stavebníkem je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1) doručené dne 5.12.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, předložený návrh projektové dokumentace dokumentaci „Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC včetně přestěhování malého depotu v objektu ČNB, objekt SO 02 – Plodinová burza a Hybšmanova přístavba, Senovážné náměstí 866, Praha 1 – Nové Město“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto závazné stanovisko:

S návrhem se **s o u h l a s í** bez podmínek.

**Odůvodnění:** Projekt - DES Praha, s.r.o., Terronská 58, Praha 6 v 10/2016.

Projekt řeší vestavbu výtahu do prostoru stávajícího schodiště. Šachta výtahu bude z ocelové konstrukce. Konstrukce stěn a příček z keramického nebo plynosilikátového zdiva. Výtah bude sloužit jako provozní pro potřeby gastroprovozu (přeprava vozíků gastro a stěhování mobiliáře). Výtah bude mít nosnost 630 kg, 8 osob a 4 stanice.

Dále v 1.PP dojde k vybourání 3 kójí a vzniklý prostor bude upraven pro depod (sklad).

Projekt respektuje legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ing. Jiří Hanzl  
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální



co: 1) HK1