

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 21. března 2017
Č. j.: 2017/041092/CNB/420

Změna č. 1 podmínek poptávky

“Úprava zapojení teplé vody pro I. tlakové pásmo v budově ústředí ČNB“

Zadavatel:

Česká národní banka
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zastoupená Ing. Zdeňkem Viriusem a Ing. Pavlem Veselkou
IČO 48136450

přistoupil k následující změně č. 1 podmínek výše uvedené poptávky (dále též „změna“):

- Znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 poptávky (dále jen „návrh smlouvy“), konkrétně přílohu č. 5 - Dokumentace pro výběr zhotovitele, a to dokument s názvem CNB.DVZ.01.ZT.01_TZ_R01, bod 3.4 čtvrtý odstavec se mění tak, že nově zní:**

„Nové rozvody studené, teplé a cirkulační vody budou provedeny z měděných trubek nebo nerez trubek spojovaných převážně pájením nebo svařováním (podle velikosti dimenze a materiálu). Materiál použitých trubek a armatur bude splňovat certifikaci pro styk s pitnou vodou (tím bude splněna vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).“

Původní nahrazované znění přílohy č. 5 Návrhu smlouvy, dokumentu s názvem CNB.DVZ.01.ZT.01_TZ_R01 bod 3.4 čtvrtý odstavec bylo: *Nové rozvody studené, teplé a cirkulační vody budou provedeny z měděných trubek spojovaných převážně pájením nebo svařováním (podle velikosti dimenze).*

Upravená verze shora uvedená příloha č. 5 návrhu smlouvy (konkrétně dokument CNB.DVZ.01.ZT.01_TZ_R01_AKTUALNI) je uveřejněn na profilu zadavatele na adrese: <https://ezak.cnb.cz/vz00000441> v části: „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

2. Znění bodu 7 poptávky se mění tak, že nově zní:

„7. Lhůta pro podání nabídek:

Do 31. března 2017 do 13:00 hodin. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.“

3. Znění bodu 9.7 poptávky se mění tak, že nově zní:

„9.7 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 27. března 2017 do 10:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.“

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky