

Z m ě n a č. 1

zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Rekonstrukce osvětlení Kongresového sálu ČNB II“

(dále jen „změna“)

Zadavatel:

Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450

Zadavatel mění v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadávací podmínky veřejné zakázky takto:

Znění odst. 2.2 Speciální požadavky (příloha č. 2 návrhu smlouvy – Technické požadavky objednatel na rekonstrukci osvětlení Kongresového sálu) se mění následovně:

Původní znění: 0 – 100% regulace intenzity (stmívání)

**Nové znění: spodní mez pásma regulace výkonu (minimální intenzita osvětlení) 0 – 10%;
horní mez pásma regulace výkonu (maximální intenzita osvětlení) 100%**

Na základě shora uvedeného zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 5. 5. 2017 v 10:00 hod.**

V Praze 19. 4. 2017

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky