

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 1. 6. 2017
Č.j.: 2017/076379/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření energocentra v ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky na základě dotazů dodavatelů.

Dotaz č. 1:

Je předmětem plnění napojení UPS na havarijní dálkový vypínač?

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě shora uvedeného dotazu sděluje, že předmětem plnění je napojení UPS na havarijní dálkový ovladač. Dodavatel využije a připojí stávající existující kabel a vypínač. Kabely jsou ukončeny v místnosti 2S 331 v místě instalovaných nových UPS.

Dotaz č. 2:

Jaká je nosnost podlahy v 2P 2P334, kde bude instalován nový rozvaděč RBTM 2

Odpověď č. 2:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že nosnost podlahy je 500 kg/m². Zadavatel požaduje nový rozvaděč RBTM 2 umístit na dodavatelem dodaný nosný rám. Výška zdvojené podlahy je 38,5cm.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky