

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 3. října 2017
Č. j.: 2017/133762/CNB/420

Vysvětlení

poptávky České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obnova osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno II“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy účastníků, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

V návrhu smlouvy je uvedeno, že požadovaná úroveň intenzity osvětlení v zóně B je 350 lx, toto je však v rozporu s Přílohou č. 6 návrhu smlouvy, v níž je uvedena hodnota 500 lx. Která hodnota je tedy správná?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Požadovaná hodnota je uvedena v **příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, a to v příloze č. 2 – Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno**, a je tedy pro zónu B stanovena na hodnotu **350 lx**. Příloha č. 6 návrhu smlouvy je studie proveditelnosti, která upřesňuje zejména silové napojení světelných okruhů, jejich ovládání a možné umístění ovládacích prvků. Příloha č. 6 návrhu smlouvy není pro dodavatele závazná, ale **doporučující**.

Závazné technické požadavky jsou tedy uvedeny v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, a to v příloze č. 2 – Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno.

Dotaz č. 2:

Potřeboval bych znát výšku místností v trezoru viz. výkres 602 (3PP. osvětlení SP) a 603 (4PP. osvětlení SP).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Výška trezoru je specifikována v **příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, a to v příloze č. 2 – Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno** (výška stropu od podlahy v obou trezorech činí 3350 mm).

Dotaz č. 3:

Bylo by možné dodat výkres 602 (3PP. osvětlení SP) a 603 (4PP. osvětlení SP) ve formátu DWG?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Výkresy jsou přílohami č. 7 a 8 návrhu smlouvy ve formátu PDF. Výkresy ve formátu DWG nemá zadavatel k dispozici.

Dotaz č. 4:

Bylo by možné dodat Protokol o určení vnějších vlivů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Protokol o určení vnějších vlivů nemá zadavatel k dispozici, ale po konzultaci s projektantem a revizním technikem elektroinstalací bylo prostředí stanoveno jako „NORMÁLNÍ“.

Dotaz č. 5:

Jsou nějaké požadavky na IP krytí u dodávaného osvětlení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Požadavky na IP krytí jsou uvedeny v **příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, a to v příloze č. 2 – Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno** (u LED svítidel činí krytí min. IP20; u NO svítidel činí IP65).

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky