

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 3. listopadu 2017
Č. j.: 2017/148931/CNB/420

**Vysvětlení
poptávky České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky**

„Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotaz účastníka, který je uveden níže, včetně odpovědi zadavatele na tento dotaz.

Dotaz:

Ve smlouvě je uvedena výměna klimatizační jednotky GEA GCA 125, avšak při prohlídce fotek ze včerejší prohlídky jsem si všiml, že Vámi na místě označená jednotka pro výměnu má specifikaci GEA GCA 100 (viz příloha) (*pozn. zadavatele: příloha není k tomuto vysvětlení přiložena s ohledem na obsah vysvětlení*). Jelikož však na štítku VZT jednotky (viz příloha) (*pozn. zadavatele: příloha není k tomuto vysvětlení přiložena s ohledem na obsah vysvětlení*) je uvedeno chlazení 15,9 kW bude se jednat zřejmě o vyšší výkon než GCA 100. Prosím o upřesnění, co tedy platí. Děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Klimatizační jednotka určená k výměně je nedopatřením označena nesprávným štítkem. Jde skutečně o klimatizační jednotku GEA GCA 125 BC1 a bez ohledu na chladicí výkon této klimatizační jednotky určené k výměně je po nové klimatizační jednotce požadováno, aby disponovala jmenovitým chladicím výkonem min. 12 kW. Platí tedy nadále, co je uvedeno v příloze č. 1 poptávky - Návrhu smlouvy.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky