

V Praze dne 14. prosince 2017
Č. j.: 2017/167282/CNB/420

**Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
“Obnova UPS na pobočkách ČNB Hradec Králové a Ostrava“**

Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších podmínek spojených s realizací zakázky:

1.1 Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je provedení demontáže stávajících, dodávky a montáže nových UPS o výkonu 15kVA a obnovy stávajících třípólových externích bypassů za bezvýpadkové čtyřpólové s bezpotenciálovou signalizací stavu do UPS, a to na pobočce Ostrava jeden kus a na pobočce Hradec Králové dva kusy v paralelním zapojení. Součástí plnění je provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN, včetně vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky včetně technických dat je uvedena v **příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy** (viz článek I – Předmět plnění).

1.2 Lhůty plnění:

Jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

1.3 Místo plnění:

Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.

1.4 Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

2. Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci zakázky (dále jen „kvalifikace“):

2.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden v **příloze č. 3 této poptávky**).

- 2.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá kopie výpisu ne staršího 3 měsíců ke dni zahájení poptávky).
- 2.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie.
- 2.4 Uvedení minimálně 1 významné dodávky, kterou dodavatel v posledních 3 letech realizoval – s uvedením názvu objednatele dané dodávky, její stručné specifikace a doby plnění. Významnou dodávkou se rozumí dodávka odpovídající předmětu veřejné zakázky (tj. dodávka zdroje UPS o minimálním výkonu 10 kVA včetně montáže). Dodavatel využije k tomuto účelu přílohu č. 3 této poptávky.

3. Nabídková cena:

- 3.1 Dodavatel vyplní **veškerá žlutě podbarvená políčka v cenové tabulce**, která tvoří **přílohu č. 2 této poptávky**.
- 3.2 Ceny se uvádějí v Kč bez DPH na dvě desetinná místa a zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.
- 3.3 Podkladem pro nacenění jednotlivých položek v cenové tabulce je prohlídka místa plnění a jednoduchý popis uvedený v **příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy** (viz článek I – Předmět plnění).

4. Způsob posouzení a hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je ekonomická výhodnost nabídky, kterou bude zadavatel hodnotit dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této poptávce až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

5. Kontaktní osoby za ČNB:

Ing. Dalibor Furch, tel.: +420 224 412 953, e-mail: dalibor.furch@cnb.cz;

v době jeho nepřítomnosti:

Mgr. David Lenc, tel.: +420 224 412 905, e-mail: david.lenc@cnb.cz.

6. Požadavky na nabídku dodavatele:

- 6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou zpracovány pouze v českém jazyce, s výjimkou specifikace nabízených zařízení – technický list UPS 15 kVA (viz bod 6.5.4) – může být předloženo i v anglickém, německém nebo slovenském jazyce.
- 6.2 Dodavatel předloží nabídku v jednom originále v listinné podobě. Vyplněný návrh smlouvy, vyplněná cenová tabulka a specifikace nabízených zařízení – technický list UPS 15 kVA – budou navíc přiloženy i na elektronickém nosiči na CD/DVD ve formátu MS Office 2010 a vyšším, resp. PDF (viz dále bod 6.5.6).
- 6.3 Nabídka dodavatele musí být ČNB doručena v zalepené obálce. Obálka musí být opatřena nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“, názvem poptávky **“Obnova UPS na pobočkách ČNB Hradec Králové a Ostrava“**,

adresou dodavatele a adresou ČNB:

Česká národní banka
Sekce správní, odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

- 6.4 Nabídka může být buď zaslána poštou na výše uvedenou adresu, nebo doručena osobně do podatelny ČNB, Senovážná 3, Praha 1 (pracovní doba podatelny: pondělí až čtvrtek 08:00 až 16:15 hodin a v pátek 08:00 až 15:00 hodin). V případě osobního doručení nabídky zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující nabídku do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání nabídky pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující nabídku v budově). Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
- 6.5 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:
- 6.5.1 Identifikační údaje dodavatele - název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
- 6.5.2 **Doplňný návrh smlouvy** (viz příloha č. 1 této poptávky) – podepsaný v listinné podobě osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
- 6.5.3 **Doklady dle bodu 2 této poptávky** (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
- 6.5.4 **Specifikaci zařízení – technický list UPS 15 kVA.** Z předložené specifikace zařízení musí být zřejmé, že nabízená zařízení splňují požadavky zadavatele uvedené v návrhu smlouvy v článku I odst. 2 písm. a) a b).
- 6.5.5 **Vyplněnou cenovou tabulku** (viz příloha č. 2 této poptávky).
- 6.5.6 Elektronický nosič s vyplněným návrhem smlouvy (ve formátu MS Word 2010 a vyšším), vyplněnou cenovou tabulkou (ve formátu MS Excel 2010 a vyšším) a specifikací nabízených zařízení – technickým listem UPS 15 kVA (ve formátu PDF).

7. Lhůta pro podání nabídek:

Do 11. 1. 2018 do 10:00 hodin. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.

8. Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán:

Do 30. 9. 2018.

9. Další informace k poptávce:

- 9.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce.
- 9.2 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek, budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.
- 9.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena a dodavatel bude z poptávky vyloučen.

- 9.4 ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy, aniž by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s předložením nabídky do poptávky.
- 9.5 Pokud nedojde k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, ČNB si vyhrazuje právo jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkem poptávky, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků hodnocení nabídek. ČNB může tento postup do uzavření smlouvy použít opakovaně.
- 9.6 Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.
- 9.7 Předložené nabídky se dodavatelům nevracejí.
- 9.8 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musejí být doručeny nejpozději **do 5. 1. 2018 do 10:00 hodin**. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.
- 9.9 **Prohlídka místa plnění** bude umožněna dodavatelům **dne 4. 1. 2018 v 10:00 hodin na pobočce Hradec Králové** (sraz účastníků prohlídky bude v 09:55 hodin ve vstupu do budovy pobočky ČNB na adrese: Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové) a **dne 3. 1. 2018 v 11:00 hodin na pobočce Ostrava** (sraz účastníků prohlídky bude v 10:55 hodin ve vstupu do budovy pobočky ČNB na adrese: Nádražní 4, 702 00 Ostrava). Za dodavatele je možná účast maximálně 2 osob.
- 9.10 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových cen jednotlivých dodavatelů.
- 9.11 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz>.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Ladislav Eliáš
v zastoupení ředitele odboru
technického Ing. Pavla Veselky
podepsáno elektronicky

Přílohy

Příloha č. 1 této poptávky: Návrh smlouvy

Příloha č. 2 této poptávky: Cenová tabulka

Příloha č. 3 této poptávky: Čestné prohlášení dodavatele (vzor)