

Výška místnosti v černě ohraničeném prostoru $h=2,6\text{m}$

Návrh počtu a rozmístění svítidel dle ČSN EN 12464-1; udržovaná osvětlenost na podlaze 150lx .

Barva svislých stěn a stropů – bílá,

Barva podlah - šedobéžová, střední sytost

