

V Praze 17.5.2018
Č.j.: 2018/063938/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

Co je míněno činností "Čištění deskových výměníků" ? - tabulka PS2

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel doplňuje u části 1. (České Budějovice) a 2. (Plzeň) veřejné zakázky, kde činnost "Čištění deskových výměníků" požaduje, do přílohy č. 1 návrhů smluv - Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností **popis činnosti čištění deskových výměníků**, kdy tato činnost zahrnuje demontáž 2ks výměníků (výměníky jsou nerozebíratelné, jelikož jsou pájené), jejich naložení a odvoz na chemické čištění a po jejich vyčištění jejich naložení a dopravu zpět do místa montáže a jejich následnou montáž zpět na původní místo upevnění.

Dotaz č. 2:

Na všech objektech prosím specifikujte:

typ výtahu (lanový, hydraulický atd), počet stanic výtahu, nosnost výtahu, rok výroby, servisní firmu (jestli se nepletu, na prohlídkách nám bylo řečeno, že servis provádí společnost OTIS, tuto informaci si chceme jen pro jistotu ověřit, protože výrobci jsou různí).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel doplňuje do příloh č. 1 návrhů smluv - Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností uvedených částí veřejné zakázky následující **blíže specifikaci výtahů:**

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

Historická budova - Osobní výtah Kone, hydraulický, evidenční číslo 1095-6008 nosnost 500 kg, počet stanic 5, rok výroby 1994.

Přístavba - Osobní výtah Kone, hydraulický, evidenční číslo 1095-6606, nosnost 630 kg, počet stanic 5, rok výroby 1994.

Výrobce všech uvedených výtahů: Kone.

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s.

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

Západní: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 630kg, počet stanic 7,

Východní: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 630kg, počet stanic 7,

Bytový: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 320kg, počet stanic 5.

Výrobce všech uvedených výtahů: Schindler.

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s.

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

Hlavní budova: lanový elektrický, r.v. 1993, nosnost 800kg, počet stanic 5,

Bytový: lanový elektrický, r.v. 1993, nosnost 400kg, počet stanic 5,

Peněžní provoz: hydraulický elektrický, r.v. 1993, nosnost 2000kg, počet stanic 2.

Výrobce všech uvedených výtahů: OTIS.

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s.

Dotaz č. 3:

Specifikujte prosím na všech objektech dostupnost protipožárních klapek (je nutná demontáž podhledů apod.)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel poskytuje dodavateli popis dostupnosti protipožárních klapek pro všechny části veřejné zakázky následovně:

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně:

- 5 ks - volně přístupné, umístěné u stropu, možno použít žebřík nebo štafle.

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně:

- 54 ks – volně přístupné, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 6 ks – umístěné nad kazetovým stropem, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 5 ks - umístěné nad revizními dvířky v SDK stropu, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle.

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně:

- 41ks – volně přístupné, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 21ks – umístěné nad kazetovým stropem, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 10 ks - umístěné nad revizními dvířky v SDK stropu, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle.

Dotaz č. 4:

Specifikujte prosím na všech objektech dostupnost míst určených k vyvěšení vlajek (nutnost použití žebříků, vysokozdvížných plošin apod.)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel poskytuje dodavateli popis dostupnosti míst určených k vyvěšení vlajek pro všechny části veřejné zakázky následovně:

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

Na fasádě budovy jsou upevněny dva vlajkové držáky, na které se zavěšují vlajky vždy z úrovně 3.NP a zároveň z úrovně 2.NP. Pro finální vzhled vlajky je po zavěšení vlajky nezbytné provést napnutí vodících lan u horních držáků vlajky z úrovně 3.NP. Přístup k držákům je umožněn v úrovni 3.NP z balkonu a v úrovni 2.NP z chodníku pod budovou. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

Místo pro vyvěšení vlajek je nad hlavním vchodem do budovy a je dobře přístupné ze střechy nad vchodem. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

Vlajka se vyvěšuje na sklápěcí laminátový stožár, který je dobře dostupný ze střechy v 6NP budovy. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.

Dotaz č. 5:

Jaký tip FVZ je v krytu CO na pobočce v Plzni?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel poskytuje v rámci **2. části veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni** údaj o FVZ v krytu CO, který je následující: ER-200/1000 – 1 souprava.

Zadavatel ve smyslu uvedeného vysvětlení přistoupil ke změně č. 1 zadávací dokumentace. **Změna č. 1 zadávací dokumentace, včetně upravené přílohy č. 1 návrhů smluv** - Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností pro všechny části veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz> v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky