

Z m ě n a č. 1
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.“
(dále jen „změna“)

Zadavatel:

Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450

Zadavatel v návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mění v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávací dokumentaci veřejné zakázky následovně:

Zadavatel se rozhodl v **části 1. (České Budějovice) a 2. (Plzeň) veřejné zakázky doplnit do přílohy č. 1 Návrhu smlouvy** – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností **nový odstavec**, který zní:

„Činnost čištění deskových výměníků zahrnuje demontáž 2ks výměníků (výměníky jsou nerozebíratelné, jelikož jsou pájené), jejich naložení a odvoz na chemické čištění a po jejich vyčištění jejich naložení a dopravu zpět do místa montáže a jejich následnou montáž zpět na původní místo upevnění.“

Zadavatel se rozhodl **doplnit u uvedených částí veřejné zakázky do přílohy č. 1 Návrhu smlouvy** – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností **nový odstavec**, který zní:

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

„Historická budova - Osobní výtah Kone, hydraulický, evidenční číslo 1095-6008 nosnost 500 kg, počet stanic 5, rok výroby 1994.

Přístavba - Osobní výtah Kone, hydraulický, evidenční číslo 1095-6606, nosnost 630 kg, počet stanic 5, rok výroby 1994.

Výrobce všech uvedených výtahů: Kone.

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s.“

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

„Západní: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 630kg, počet stanic 7,

*Východní: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 630kg, počet stanic 7,
Bytový: lanový elektrický, r.v. 1994, nosnost 320kg, počet stanic 5.
Výrobce všech uvedených výtahů: Schindler.*

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s. “

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

*„Hlavní budova: lanový elektrický, r.v. 1993, nosnost 800kg, počet stanic 5,
Bytový: lanový elektrický, r.v. 1993, nosnost 400kg, počet stanic 5,
Peněžní provoz: hydraulický elektrický, r.v. 1993, nosnost 2000kg, počet stanic 2.
Výrobce všech uvedených výtahů: OTIS.*

Servis výtahů provádí společnost OTIS a.s. “

Zadavatel se rozhodl **doplnit u uvedených částí veřejné zakázky do přílohy č. 1 Návrhu smlouvy** – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností **vždy nový odstavec** s popisem dostupnosti protipožárních klapek, který zní:

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

„Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně

- 5 ks - volně přístupné, umístěné u stropu, možno použít žebřík nebo štafle. “

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

„Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně:

- 54 ks – volně přístupné, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 6 ks – umístěné nad kazetovým stropem, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 5 ks - umístěné nad revizními dvířky v SDK stropu, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle. “

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

„Protipožární klapky jsou v uvedených počtech umístěny v budově následovně:

- 41ks – volně přístupné, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 21ks – umístěné nad kazetovým stropem, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle,
- 10 ks - umístěné nad revizními dvířky v SDK stropu, umístěné u stropu, nutno použít žebřík nebo štafle. “

Zadavatel se rozhodl **doplnit u uvedených částí veřejné zakázky do přílohy č. 1 Návrhu smlouvy** – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností **nový odstavec** s popisem dostupnosti míst určených k vyvěšení vlajek, který zní:

pro 1. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovy ČNB v Českých Budějovicích

„Na fasádě budovy jsou upevněny dva vlajkové držáky, na které se zavěšují vlajky vždy z úrovně 3.NP a zároveň z úrovně 2.NP. Pro finální vzhled vlajky je po zavěšení vlajky nezbytné provést napnutí vodících lan u horních držáků vlajky z úrovně 3.NP. Přístup k držákům je umožněn v úrovni 3.NP z balkonu a v úrovni 2.NP z chodníku pod budovou. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.“

pro 2. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Plzni

„Místo pro vyvěšení vlajek je nad hlavním vchodem do budovy a je dobře přístupné ze střechy nad vchodem. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.“

pro 3. část veřejné zakázky: Poskytování služeb FM pro budovu ČNB v Ústí nad Labem

„Vlajka se vyvěšuje na sklápěcí laminátový stožár, který je dobře dostupný ze střechy v 6NP budovy. Volba konkrétních prostředků pro vyvěšení vlajky je ponechána na dodavateli.“

Zadavatel se rozhodl **doplnit u 2. části veřejné zakázky do přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností nový odstavec** s uvedením údaje o FVZ v krytu CO, který zní:

„FVZ je typu ER-200/1000 – 1 souprava.“

Nový text je vyznačen v přílohách č. 1 Návrhu smlouvy zelenou barvou.

Upravená verze **přílohy č. 1 návrhu smlouvy – Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností** pro každou část veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz> v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

Zadavatel dále mění **bod 9.1 zadávací dokumentace**, který nově zní:

9.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne **24.5.2018 v 10:00 hodin**. Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.

V Praze 17. května 2018

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku
podepsáno elektronicky