

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 18. září 2018
Č.j.: 2018/109986/CNB/420

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Údržba a opravy TZB a ZTI v ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Během prohlídky objektu zaznělo, že žádné revize zařízení nejsou součástí výběrového řízení. V tabulce Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka v Bodu 5 uvádíte sezónní prohlídky zařízení a v Bodu 6 Roční kontrola provozuschopnosti PPK. U PPK předpokládáme tedy revizi dle 246/2001. Co se týče bodu 5 jde o plnohodnotné revize dle platných norem?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V rámci předmětu plnění veřejné zakázky nemají být prováděny revize zařízení vymezených v rámci bodu 5 přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka, ale pouze provádění sezónních prohlídek těchto zařízení, jak vyplývá z bodu 5 přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka a z článku I. odst. 1.2 bod j) návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Pokud jde o kontrolu provozuschopnosti PPK, zadavatel potvrzuje, že v rámci této kontroly má být prováděna revize dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka v Bodu 5 uvádíte odkaz na znění návrhu smlouvy podle článku I. Odst. 1.2 bod h. Odstavec se však týká Výměny a doplňování těsnění oken. Domníváme se, že správně by měl být bod j.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že v rámci přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka v bodě 5 má být správně uveden odkaz na článek I. odst. 1.2 bod j) návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), což ostatně vyplývá ze samotného názvu položky - provádění nebo zajišťování sezónních kontrol (sezónních servisních prohlídek) za vyjmenované technologické zařízení (VAPAC, UNIFLAIR, WEISHAUP, UNIFLAIR atd.).

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky