





**Zpráva č.75/2013  
o revizi elektrické instalace**

<b>Objednatel revize:</b> ISS Facility Services s.r.o. Antala Staška 38/510 140 00 Praha		
<b>Druh revize:</b> Periodická  Při revizi přítomen pan Ján Rašovský	<b>Revizní technik:</b> Vladimír Štrublík, Hrad 402, 768 11 Chropyně Osvědčení - ev.č.: 7226/9/12/R-EZ-E2A,E2B Oprávnění - ev.č.: 13146/9/08/EZ-M,O,R,Z-E2/B Telefon: 776 382 702 e-mail: <a href="mailto:vstrublik@atlas.cz">vstrublik@atlas.cz</a>	<b>Datum revize:</b> Zahájena: 30.9.2013 Ukončena: 11.10.2013 Vyhotovení dokončeno: 5.11.2013
<b>Firma:</b> ČNB Pobočka Ostrava Nádražní 4 702 00 Ostrava		<b>Objekt:</b> ČNB Pobočka Ostrava Nádražní 4 702 00 Ostrava
<b>Technické parametry instalace:</b>  Soustava TN-C-S 400/230V+PEN/400/230+N+PE Ochranné opatření : Automatické odpojení od zdroje Ochranné opatření: Dvojitá nebo zesílená izolace Doplnková ochrana: Proudový chránič, ochranné pospojování Instalováno (připojeno): Motorů, svářeček apod. celkem: 73,6kVA Tepelných spotřebičů (i přenosných) celkem: 68,4kVA Žárovkových, zářivkových, výbojkových svítidel o celkovém výkonu: 70,6kVA Jiných spotřebičů nebo zařízení celkem: 17,9kVA Celkově instalováno: 230,5kVA Při revizi odpojeno vadné zařízení: Nebylo		
<b>Měření provedeno:</b> EurotestEASI, výrobní číslo 07471370, kalibrační list číslo 1495/2011 ze dne 25.5.2011		
<b>Celkový posudek:</b> El.zařízení (zjištěný stav při revizi a popsany v této revizní zprávě) je z hlediska bezpečnosti schopno bezpečného provozu za předpokladu dodržování všech obecně platných bezpečnostně technických norem, právních předpisů a místních provozních předpisů pro el.zařízení.		
V souladu s ČSN 331500 a místními provozními předpisy byl provozovatelem stanoven termín příští revize elektrického zařízení <b>do 5 roků, t.j. do 11.října 2018.</b>		
Revizní technik: 1x Podpis, razítko   Tato revizní zpráva obsahuje 41 stranu.		Zprávu převzal odpovědný zástupce objednatele: 2x  (četl a souhlasí)  Datum: 8. 01. 2014 Jméno:  Podpis, razítko:  

el. revize nouzového osvětlení je součástí revize objektu pobočky ČNB Ostrava

Zpráva č. 75/2013

vyhotovena dne 5.11. 2013