

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m.]	Podlaha	Stěny	Strop
301	STÁVAJÍCÍ CHODBA	15,78	DLAŽBA, SOKL	MALBA	MALBA
302	VSTUPNÍ HALA	12,84	VINYL, LIŠTA	MALBA	MALBA
303	ÚKLID	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
304	PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘÍZ.	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA		MALBA
305	WC	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
306	SKLADOVÉ PROSTORY	21,53	KOBEREC, LIŠTA	MALBA	MALBA
307	KANCELÁŘ (1 osoba)	10,10	KOBEREC, LIŠTA	MALBA	MALBA
308	WC - PŘEDSÍŇ	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
309	WC - VEŘEJNOST	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
310	ZASEDACÍ MÍSTNOST	59,40	VINYL U KUCHYŇKY, KOBEREC, LIŠTA	MALBA, OBKLAD ZA LINKOU	MALBA
PROSTOR č. 3 - plocha (m.)		114,46			
311	VSTUPNÍ HALA	15,70	VINYL, LIŠTA	MALBA	MALBA
312	TREZOROVÁ MÍSTNOST	4,80	DLAŽBA, SOKL	MALBA	MALBA
313	KANCELÁŘ ANALYTIK	22,96	KOBEREC, LIŠTA	MALBA	MALBA
314	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	35,98	KOBEREC, LIŠTA	MALBA	MALBA
315	SKLAD	12,05	KOBEREC, LIŠTA	MALBA	MALBA
316	WC - PŘEDSÍŇ	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
317	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠKY ZÁRUBNÍ, MALBA	MALBA
318	SEKRETARIÁT (2 osoby)	25,17	KOBEREC, LIŠTA	MALBA, OBKLAD ZA LINKOU	MALBA
PROSTOR č. 2 - plocha (m.)		120,21	PROSTOR V REŽIMU "V" - VYHRAZENÁ OBLAST		

POZNÁMKY


SCHODIŠTĚ TVOŘÍ CHRÁNĚNOU ÚNIKOVOU CESTU TYPU A PŘIROZENÉ VĚTRANOU. DO PROSTORU SCHODIŠTĚ NENÍ ZASAŽENO.

VEŠKERÉ ELEKTROROZVADĚČE V CHÚC-A BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE EI 30DP1, DVÍŘKA EI 15SmDP1.

INSTALAČNÍ ŠACHTY TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY. VEŠKERÁ REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15DP1.

LEGENDA:			
označení	popis	označení	popis
— — —	hradnice požárního úseku	⊗	nouzové osvětlení
N 01.01 - I	označení požárního úseku – SPB	(H)	vnitřní hydrant
REI 30DP1	požární odolnost stropní konstrukce	→	směr úniku
REI 30DP1	požární odolnost podhledové konstrukce	⇨	východ na volné prostranství
EI 30DP1	požární odolnost stavební konstrukce	△	přenosný hasící přístroj práškový, 6kg
√ EI 30DP1-C	požární uzavěr		

Objednatel DOKUMENTACE / stavby:		Razítko:	
		ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1	
		Ověřil:	Podpis:
		Datum:	

	DES Praha, s.r.o.		PROJEKTANT	
	projektová a konzultační kancelář Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz		Ing. Marta Bláhová	
			VYPRACOVAL	
			Ing. Marta Bláhová	
			KONTROLA	
			Ing. Václav Krejčí	

Rekonstrukce bytových prostor v objektu ČNB se změnou užívání na kanceláře ČNB pobočka Plzeň, Husova 10, 305 67 Plzeň D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení	DOKUMENTACE		DSP + DZS(JP)	
	ČÍSLO ZAKÁZKY			
	POČET FORM.		2x A4	
	DATUM		07.2016	
Půdorys 3.NP - nový stav	MĚŘÍTKO		1 : 100	
	ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PŘÍL.	
		D.1.3	2.3	