



HZSAP001VMMV

Naše č.j.: HSAA- 4607-1/2016

Váš dopis zn.: ze dne 8.4.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 0

V Praze dne: 11.04.2016

**CONSILIUM ai, s.r.o.**

**Ing. Tomáš Pinkava**

**Pohořelec 152/3**

**118 00 Praha 1**

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Petr Štanc, tel.: 950 850 713

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Označení, název stavby: Přemístění studoven odborné knihovny a rozšíření prostor Kongresového centra ČNB

Místo stavby: Praha 1, Nové Město, čp. 866, Senovážné náměstí 29 a 30

Stavebník: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zpracovatel: PBR – Jiří Chlumský (01/2016)

Předložena dokumentace pro: stavební povolení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne 11.04.2016. K výše uvedené dokumentaci vydává:

**souhlasné stanovisko s těmito podmínkami:**

- 1) V souladu s čl. 8.9 ČSN 73 0802 a čl. 5.7 ČSN 73 0810 musí schodiště spojující 1. a 2. patro požárního úseku N3.101/N4 (knihovna a studovna) splňovat požární odolnost R 15 DP3.
- 2) Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení.

*Česká republika*  
*Hasičský záchranný sbor*  
*hlavního města Prahy*  
*Sokolská 62, 121 24 Praha 2*  
*Refúcauon*  
mjr. Ing. Alena Rejmonová  
vedoucí oddělení pro Prahu 1 a Prahu 2