



MÍSTO NÁPOJENÍ NA VZT

PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MIN

FCU S PŘÍVODEM UPRAVENÉHO VZDUCHU 100m³/h
PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍ FLEXIBILNÍ HADICÍ
PO DEMONTÁŽI VÍŘIVÉ VÝUSTI

MODUL MĚR V PODHLEDU
MÍSTO NÁPOJENÍ NA ES

PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MIN

FCU CÍRKULAČNÍ BEZ NÁPOJENÍ NA VZT

MODUL MĚR V PODHLEDU
MÍSTO NÁPOJENÍ NA ES

PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MIN

PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MIN

SVOD KONDENZÁTU

FCU S PŘÍVODEM UPRAVENÉHO VZDUCHU 100m³/h
PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍ FLEXIBILNÍ HADICÍ
PO DEMONTÁŽI VÍŘIVÉ VÝUSTI

MÍSTO NÁPOJENÍ NA VZT

ROZVODĚ SLABOPROUDU "01RPrbz"

MÍSTO NÁPOJENÍ SVODU KONDENZÁTU

STÁVAJÍCÍ ZÁNOVÝ VÝMĚNĚK
V PODHLEDU

MÍSTO NÁPOJENÍ NA ROZVODY CHLADU
GLYKOL 3% - V PODHLEDU

MÍSTO NÁPOJENÍ NA ROZVODY CHLADU
UPRAVENÁ VODA