

F.1.4.b.2

Specifikace stávajícího zařízení - pobočka ČNB BRNO

Poř. Číslo	Označení VZT/ klim.	Jednotka - typ	Rozvaděč	Umístění	Chladí místnost č.	Chladicí výkon	Zálohovaný přívod	Označení prostoru vnitř. jed. stávající	Označení prostoru ven. jed. stávající	VZT KLIMA
1.	VZT 1	GEA AT plus 13.13	RB 1	strojovna VZT suterén M06 Mezipatro - 161	Bankovní hala vlevo	22 kW	ne			VZT
					Zázemí likvidatury (WC, úklidová místnost)					
					Trafostanice					
2.	VZT 2	GEA AT plus 13.13	RB 2	strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161	Bankovní hala vlevo	22 kW	ne			VZT
					Četa V					
3.	VZT 3	GEA AT plus 11.10	RB 1	strojovna VZT suterén S 108 1PP - 020	Denní trezor včetně chodby	12 kW	ne			VZT
					Místnost briklistu a strojovny potrubní pošty					
					Popelárna					
					Chodba před vým. stanicí					
					Safetová schránka					
					Strojovna výtahu (nákladní R 20 KONE)					
4.	VZT 4	GEA AT plus 11.10	RB 2	strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161	Čekárna před safetovými schránkami	12 kW	ne			VZT
					Posilovna včetně zázemí					
5.	VZT 5	GEA AT plus 11.10	RB 2	strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161	1 patro chodba před ředitelnou	20 kW	ne			VZT
6.	VZT 6	GEA AT plus 11.10	RB 1	strojovna VZT suterén S 108 1PP - 020	Chodby 1 patro	20 kW	ne			VZT
					Chodby 2 patro (atrium prosklené)					
					Chodba výjezda jídel					
7.	VZT 7	GEA AT plus 11.05	RB 3	strojovna VZT 411 5 NP - 501	Zasedací místnost 1 patro	10 kW	ne			VZT
8.	Fan-coil	Trane (podokení 2 ks)	partový rozvaděč RO 1.3/18	Ředitelna	Ředitelna (napojeno na centrální chlazení)	3 kW	ne	R18 2 NP 201		Chlazení
9.	Fan-coil	Trane (nástěnná)	partový rozvaděč RO 1.3/18	Sekretariát	Sekretariát (napojeno na centrální chlazení)	3 kW	ne	R18 2 NP 202		Chlazení
10.	Fan-coil	Trane (nástěnná)	partový rozvaděč RO 1.3/18	Zasedací místnost u ředitelny	Zasedací místnost u ředitelny (centrální chlazení)	3 kW	ne	R18 2NP 203		Chlazení
11.	Fan-coil	Trane (nástěnná)	partový rozvaděč RO 1.7/18	Briklis	Briklis (napojeno na centrální chlazení)	3 kW	ne	Neobnovovat	Neobnovovat	Chlazení
12.	Cent. Zdroj chladu	CCUH 240	Hl. rozvodna	strojovna VZT půda 404 5 NP - 508		133 kW	ne			
13.	VZT 18	AZ Klima	Hl. rozvodna	Hlavní rozvodna	Hlavní rozvodna a UPS	xx	ne			VZT/klim.
14.	TRANE	mP3 SUA 0254	partový rozvaděč RO 1.6/18	Archiv	Archiv (strana Rooseveltova)	7 kW	ne	R18 5 NP - 512	R18 střež 5 NP 519	Klimatizace
15.	TRANE	mP3 SUA 0254	partový rozvaděč RO 1.6/18	Archiv	Archiv (strana Sukova)	7 kW	ne	R18 5 NP - 503,	R18 střež 5 NP 519	Klimatizace
16.	TRANE	Trane TTK518 NB001 (2 ks)	partový rozvaděč RO 2.5/18	Server 3 patro	Server 3 patro (2 ks)	2 x 4,5 kW	ne	R18 4 NP - 427	R18 5 NP - 501	Klimatizace
17.	CARRIER	Carrier 40 GKX	partový rozvaděč RO 1.1/18	Velín	Velín	6 kW	ne	R18 1 NP - 124	R18 mezipatro nad 1 NP- 164	Klimatizace
18.	CARRIER	Carrier DFC 224	partový rozvaděč RO 1.1/18	Velín	Velín	4 kW	ne	R18 1 NP - 124	R18 mezipatro nad 1 NP- 164	Klimatizace
19.	CARRIER	Carrier 42 HWX	Hl. rozvodna	UPS	UPS	4 kW	ano	R18 1PP- 027	R20 instl. prostor IP 101	Klimatizace
20.	VZT 13	Heizbosh1,5/carier 38GL060G9	podružný rozvaděč R 3.4	strojovna VZT 303 R20 3 NP - 303	Počítárna bankovek (2 ks kondenzačních jenotek)	26 Kw	ne		R20 3 NP - 302	VZT/Klim.
21.	VZT 22	Heizbosh 0,75/carier 38GL028G9	podružný rozvaděč R 3.3.2	strojovna VZT 303 R20 3 NP - 303	Počítárna mincí	10 kW	ne		R20 3 NP - 302	VZT/Klim.
22.	Carrier	Carrier 38 VA024A	podružný rozvaděč R 3.3	Server R 20	Server R 20	6 kW	ne	R20 3 NP - 309	R20 3 NP - 302	Klimatizace
23.	Carrier	Carrier 40 GKX024-7 (2 ks)	podružný rozvaděč R 3.2	počítárna bankovek	počítárna bankovek	6 kW	ne	R20 2 NP - 202	R20 3 NP - 302	Klimatizace
24.	Carrier	Carrier 38VA024A	podružný rozvaděč R 3.2	počítárna bankovek	počítárna bankovek	6 kW	ne	R20 2NP - 202	R20 3 NP - 302	Klimatizace
25.	Carrier	carrier 42 HWX	podružný rozvaděč R 3.2	Vedoucí poč. bankovek	Vedoucí poč. bankovek	6 kW	ne	R20 2 NP - 203	R20 3 NP - 302	Klimatizace
26.	Carrier	carrier 40 GKX (3 ks)	podružný rozvaděč R 3.3.2	Počítárna mincí	Počítárna mincí	3 x 6 kW	ne	R20 2 NP - 212,211,210	R20 3 NP - 302	Klimatizace
27.	Carrier	carrier 42VMC	podružný rozvaděč R 3.4	Rozbalovna bankovek	Rozbalovna bankovek	6 kW	ne	R20 1NP - 103b,104b	R20 instl. prostor IP 101	Klimatizace
28.	TRANE	Trane 38KTZ012703	podružný rozvaděč R 1.3	Pokladna velkých výplat	Pokladna velkých výplat	4 kW	ne	R20 1NP - 122	R20 instl. prostor IP 101	Klimatizace
29.	Carrier	Carrier 40 SMC	rozvaděč komerční prostor	Technické mezipatro	Komerční prostor	6 kW	ne	R20 1NP - 101	R20 instl. prostor IP 101	Klimatizace

Stávající zařízení napojená na rozvod chlazené vody (stávající větev C1) - zůstává beze změny, neřešeno

Obnovované zařízení napojené na rozvod chlazené vody (nová větev C2) - viz projekt CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA

Obnovované zařízení napojené na rozvod chlazené vody (na stávající větev C1) - viz projekt CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA

Obnovované zařízení - centrální zdroj chladu - viz projekt CHLAZENÍ