

V rámci realizace CVS v objektu ústředí ČNB bude odbor bankovní bezpečnosti prostřednictvím servisní firmy Security Technologies s.r.o. zajišťovat doplnění a změny systémů EKV, PZTS a CCTV.

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Nové dveře v02 - doplnění EKV a PZTS

Nové jednokřídlé dveře budou doplněny o systém EKV. Dveře budou vybaveny elektrickým otvíračem a magnetickými kontakty (1x pro EKV, 1x pro PZTS).

Kování bude z obou stran vybaveno koulí. Dveře budou z vnější strany ovládány čtečkou karet s klávesnicí pro vložení PIN, z vnitřní strany odchodovým tlačítkem. Na vnitřní straně nalevo od dveří bude instalována klíčová schránka. Montáž dveří musí být prováděna za účasti techniků ST.

Trubkování

- 1) na vnitřní straně ze stropní části k hornímu okraji zárubně 2x trubka Ø 16mm,
- 2) na vnitřní straně ze stropní části do prostoru umístění čtečky karet, tj. na vnější straně vlevo od dveří cca 150 cm nad podlahou 1x trubka Ø 16mm,
- 3) na vnitřní straně ze stropní části do prostoru umístění odchodového tlačítka, tj. na vnitřní straně vpravo od dveří cca 150 cm nad podlahou 1x trubka Ø 16mm,
- 4) na vnitřní straně ze stropní části do prostoru umístění klíčové schránky, tj. na vnitřní straně vlevo od dveří cca 150 cm nad podlahou 1x trubka Ø 16mm,
- 5) v místě vyústění trubkování ve stropní části musí být prostor pro umístění technologií TBS v boxu cca 30 x 30 x 20cm
- 6) od místa vyústění trubkování bude připraveno vedení kabelové trasy do místnosti VP 305, tj. mj. přes novou zeď.

Úprava dveří v.03

Dveře č. 4 budou z hlediska technologií TBS zachovány v současné konfiguraci, tzn. budou vybaveny dvojicí magnetických kontaktů, v zárubni bude instalován elektrický otvírač dveří, trubkování bude zachováno stávající. Montáž dveří musí být prováděna za účasti techniků ST.