

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem dne 5.6.2020

Č. j. Odesílatele:
Č. j.: KHSUL 30755/2019
Sp. značka: S-KHSUL 18260/2020
Vyřizuje: Ing. Helena Husáková
Telefon: + 420 477 755 128
E-mail: helena.husakova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1 – Nové Město
v zastoupení:
CONSILIUM ai, s.r.o.
Pohořelec 3
118 00 Praha 1 – Hradčany

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „ČNB Ústí nad Labem – změna využití jedné místnosti“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) dne 18.5.2020, zaevidované pod č. j. KHSUL 26804/2020, o vyjádření k projektové dokumentaci **ČNB Ústí nad Labem – změna využití jedné místnosti**, předložené společností Consilium ai, s.r.o., Pohořelec 3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ 28886241 na základě plné moci ze den 20.3.2020 od investora společnosti Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „žadatel“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci **ČNB Ústí nad Labem – změna využití jedné místnosti** (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souladu s příslušnými prováděcími předpisy (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů /dále jen NV 361/2007 Sb./, ČSN EN 12464-1, ČSN 730580-1 a ČSN 734108) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Ke kolaudaci bude předložen doplněný světelně technický projekt prokazující splnění všech požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část1: - Vnitřní pracovní prostory). Dále musí být předložen průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet musí odpovídat skutečně instalované osvětlovací soustavě.
2. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek v celém prostoru místnosti. Do výsledků musí být započítána také nejistota měření.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí:

Předložená PD k povolení (ohlášení stavebních úprav) a realizaci stavby vypracovaná společností Consilium ai, s.r.o., Pohorelec 3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ 28886241, byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., ze zákona č. 309/2006 Sb., z NV 361/2007 Sb. a příslušných norem.

Projektová dokumentace řeší změnu využití jedné místnosti ve stávajícím provozovaném objektu, jehož tvar ani základní využití se nemění. Jedná se o změnu bez stavebních úprav.

Řešený prostor – místnost č. 3.12 se nachází ve 3.NP a je využíván jako spisovna včetně administrativní obsluhy. Plocha místnosti je 24,24m². Větrání je přirozené, otvíravými okny. Vytápění – stávající podlahové, elektroinstalace – stávající, hygienické zázemí - na patře. Nově bude místnost využívána jako kancelář, ve které bude vykonávána trvalá práce. Bude měněna podlahová krytina, provedena výmalba, výměna vertikálních žaluzií, doplnění nábytku a budou vyměněna osvětlovací tělesa za nové s LED zdroji.

Byly předloženy výpočty denního osvětlení (vypracovala Mgr. Dana Klepalová, duben/2020) a výpočty umělého osvětlení (vypracoval Lukáš Dvořák, květen, 2020). Ve výpočtu umělého osvětlení chybí zařazení do referenčního čísla dle ČSN EN 12464-1, výpočet udržovacího činitele včetně vstupních hodnot pro výpočet. Proto je požadováno ke kolaudaci doplnění výpočtů.

Před kolaudací musí být kvalita umělého osvětlení ověřena měřením. Průkazem instalace svítidel a světelných zdrojů v podmínce č.1 je myšleno to, že budou předloženy dodací listy svítidel a světelných zdrojů s uvedením výrobce, plného označení typu výrobku a počtu kusů dodaných na předmětnou stavbu nebo jiný ověřitelný průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů. Tento ověřovací postup je nutný k ověření umělého osvětlení podle čl. 6.3 Jednotné hodnocení oslnění (UGR) a čl. 6.4 Podání barev a barevný tón světla podle normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlování - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory z března 2012.

Podmínky stanoviska jsou dány v souladu s požadavky NV 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci doručená dne 18.5.2020
- plná moc ze dne 20.3.2020
- PD **ČNB Ústí nad Labem – změna využití jedné místnosti** – datum 05/2020, zpracovatel Consilium ia, s.r.o. – k nahlédnutí

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny práce
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem



MUDr. Eva Solcerová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Příloha 1xPD

Rozdělovník: 1x žadatel

1x KHS – spis