

Legenda silnoproudu

- RPK Podružný rozvaděč 1.S
- Spínače - řazení č. 1, č. 5, č. 6, č. 6+6
- Zásuvka 230V
- Zásuvka 3f - 400V, 5p, 16A
- Vývod pro el. spotřebič
- 3f Vývod pro el. spotřebič
- Krabice KP100 se svorkovnicí
- Podlahová krabice se svorkovnicí
- Kabelová trasa pod omítkou
- Hlavní kabelová trasa pomocí drátěného žlabu
- 3f Vypínač ve výšce 1200 mm N.Č.P
- ACIDUR krabice
- Krabice KU68 se svorkovnicí
- Ochranné pospojování pomocí zemního kabelu


Legenda osvětlení

- Svítidlo LED přisazené, krytí IP54, 4000K 6900 lm, 1500 mm

Poznámky:

- Z1: Zásuvkový okruh pro vysoké lednice 230V/0,5kW ukončené zapuštěnou zásuvkou ve výšce 2100mm N.Č.P.
- Z3: Zásuvkový okruh 230V/0,5kW ukončený zápuštnou zásuvkou ve výšce 300mm N.Č.P.
- Z4: Zásuvkový okruh 230V/1kW ukončený zápuštnou zásuvkou ve výšce 1200mm N.Č.P.
- V14: Volný vývod 400V/15kW o délce 2m ze zapuštěné krabice se svorkovnicí opatřený chráničkou o délce kabelu. Přívod pro krabici bude veden přes vypínač ve výšce 1200mm N.Č.P
- V15: Volný vývod 400V/10kW o délce 2m ze zapuštěné krabice se svorkovnicí opatřený chráničkou o délce kabelu. Přívod pro krabici bude veden přes vypínač ve výšce 1200mm N.Č.P.
- Nové elektrické obvody nahradí stávající tzn. upraví se pozice původních a jejich přívody budou vedeny z původního rozvaděče pro tuto část budovy.



MĚŘITKO: 1:50	JMÉNO		PODPIS	DATUM	ZMĚNA	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	DATUM	INDEX	ZMĚNY	
	NAVRHL:	ING.DRESLER	12/2020									
	KRESLIL:	ING.DRESLER	12/2020									
SKARTAČNÍ —	SC HVÁLIL:	ING.DRESLER	12/2020	ZNAČENÍ								
 AssiDu, spol. s.r.o. Manželů Curieových 657 674 01 Třebíč M: 777 863 389 T: 568 828 094 www.assidu.cz	ZAKÁZKA: STUDIE ČNB Kuchyně				CELEK: ELEKTRO			Část: ELEKTRO				
	NÁZEV: DISPOZICE ELEKTRO 1NP								PARÉ		VÝKRES	
											A3	
											v.č.: 2	