



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-6-30-1/1-OPST-2014

Brno 19. 1. 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Dušek Jiří
Zbýšov 214
683 52 Zbýšov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Luděk Vrána, vrchní komisař, ☎: 950 639 107, e-mail: ludek.vrana@firebrno.cz

Název stavby: Stavební úpravy stávajících prostor jídelny a výdejny stravy - 3. NP (učebna a kuchyňka)
Místo stavby: Brno, Rooseveltova 575/18, 602 00, Rooseveltova
Stavebník: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Praha, Nové Město, Na příkopě 864/28, 110 00
Projektant PBR: Ing. Jiří Mocek ČKAIT 1002314
Datum zpracování PBR, zpracovatel PBR (bez ČKAIT): prosinec 2014, Ing. J. Mocek
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o využití prostor ve 3. NP na učebnu s kuchyňkou. Bude tvořit samostatný požární úsek, vybavený EPS (se stálou službou) a NO. Změna staveb skupiny I.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 31. 12. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou:

pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti)

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje